Бекітемін
«ҚР ҚМ Әскери-техникалық мектебі»
РМҚК Павлодар филиалы директор
_____ Р.Шолоханов
2026 жылғы" 11 " _____11_____

2027 ж Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер

1. Мақсаты мен міндеті.

Мақсаты – автоматты өрт дабылы жүйелерінің (бұдан әрі – АЖЖ) үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

Тұтынушының сайтында APS-ке техникалық қызмет көрсету.

Міндет: Профилактикалық жұмысты ұйымдастыру

2. Қызметтерді орындау объектісі: Павлодар қ. Московская 82

. Қабылданған аббревиатуралар:

Жабдық – Тапсырыс берушінің техникалық қызмет көрсетуге берілген жабдығы.

Мердігер төмендегі талаптарға жауап беретін заңды тұлға болып табылады.

Мердігерлер мен Тапсырыс беруші арасында жабдыққа техникалық қызмет көрсетуге шарт жасасқаннан кейін Мердігер бір апта ішінде «ХТС МО» МКҚК Павлодар филиалының ғимараты үшін АПС-қа қызмет көрсетуге шарт жасасуға міндетті. ҚР»

Мердігер Жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті сервистік жұмыстарды орындайды.

Мердігер қызмет көрсету жұмыстарының кестесін келісуге міндетті Мердігер тоқсан сайын АПС кешенді тексеруін жүргізуге міндетті.

Орындаушы қызмет көрсету жұмыстарын орындауға арналған нормативтік құжаттарда белгіленген мерзімге сәйкес Жабдыққа профилактикалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға міндетті. Жұмыстың нәтижелері бойынша журналдарда техникалық (қызметтік) қызмет көрсету бойынша ескертулер жасалады

Мердігер жабдықты пайдалану бойынша кеңестер мен ұсыныстарды тікелей сайтта да, телефон, факс, электрондық пошта және т.б. арқылы қамтамасыз етеді.

Сервистік жұмыс барысында жүйелерде жұмыс істемейтін қосалқы бөлшектер табылған жағдайда, Тапсырыс беруші ақау анықталған сәттен бастап 3 сағат ішінде хабардар етілуге тиіс, Тұтынушыға жабдықтың нақты сипаттамасы берілуі керек. сәтсіз аяқталды және осы ақаулықты жою үшін қажетті қосалқы бөлшектер тізімі.

Мердігер Жабдықты тіркеуді және ақауларды жоюды қамтамасыз етуі керек.

Мердігер өзгерістер мен анықталған проблемалар, сондай-ақ оларды жою әдістері туралы материалдарды ұсынуы керек.

Техникалық қызмет көрсетуге Тапсырыс берушінің кінәсінен Жабдықтың келесі себептерден туындайтын ақауларын жою қызметтері кірмейді:

- техникалық құралдарды қасақана бұзу, үзу, өртеу, ұрлау және т.б., сондай-ақ тұтынушыны барлық жағдайда құрамдас бөлшектермен және техникалық құралдармен (көмекші материалдардан басқа) қамтамасыз ету бойынша қызметтер.

Жоғарыда көрсетілген қызметтер, егер Орындаушының мүмкіндігі болса, ақылы түрде және келісілген мерзімде орындалады.

Техникалық қызмет көрсету жұмыстарды өндіруге арналған нормативтік құқықтық актілерде белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады (No1 ереже). Жабдықтағы ақауларды немесе оның жұмысындағы ақауларды жою бойынша қызметтерді Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы көрсетеді.

Өнім беруші «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 9-бабының 1-тармағына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкес келуі керек

Жұмыстардың тізімі	**Мерзімділік қызмет көрсету**
Жүйенің құрамдас бөліктерін (қабылдау және басқару құрылғылары мен қалқандары, дабыл ілмектері, өрт түтіндері, термиялық және қолмен хабарлағыштар, өрт сөндірушілер және т.б.) зақымдануды, коррозияны, ластануды, бекіту беріктігін, тығыздағыштарды және т.б. көзбен шолу.	Ай сайын
Ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жұмыс жағдайын бақылау, жарық басқару панеліндегі көрсеткіштер (қабылдағыш басқару тақтасы) т.б.	Ай сайын
APS құрылғыларының негізгі және резервтік қуат көздерін басқару және қоректендіруді жұмыс кірісінен резервке автоматты ауыстыру және артқа.	Ай сайын
Басқару панелінің корпусының, өрт хабарлағыштарының сыртқы беттерін тазалау,хабарландырулар, ішкі орнату, байланыс тобы.	Техникалық шаңдылық кезде
Өрт дабылының ілмектерінің, түтін және жылу өрт хабарлағыштарының күйін тексеру. Қосылу нүктелерінің күйін бақылау өрт жолағы.	Техникалық қажет кезде
APS жүйесінің жұмыс қабілеттілігін қолмен (жергілікті) тексеру және автоматты режимдер.	Ай сайын
APS жүйесіндегі профилактикалық жұмыстар.	Квартал сайын

УТВЕРЖДАЮ
Директор Павлодарского филиала
РГКП «Военно-техническая школа
Министерства обороны РК»
_____Р.Шолоханов
«__» _____2026 г.

Техническая спецификация
«На сервисное (техническое) обслуживание
системы автоматической пожарной сигнализации» на 2027 год

Заказчик: Павлодарский филиал РГКП «ВТШ МО РК»
Наименование услуги: «Услуги по проведению сервисного (технического) обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации».
Количества услуг:1 услуга

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Цель и задача.
Цель обеспечение бесперебойной работы систем автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС).
Обслуживание АПС на объекте Заказчика.
Задача: организация профилактического технического обслуживание
2. Объект выполнения услуг.
Здание Павлодарского филиала РГКП «ВТШ МО РК» по адресу: г.Павлодар ул. Московская 82
3. Принятые сокращения:
Оборудование – оборудование Заказчика, передаваемое на техническое обслуживание.
Исполнитель – юридическое лицо, соответствующее предъявляемым ниже требованиям.
После заключение договора между Исполнителями и Заказчиком на обслуживание Оборудования Исполнитель в недельный срок обязан заключить договор по обслуживанию АПС для здания Павлодаского филиала РГКП «ВТШ МО РК» (компания, осуществляющая комплекс работ по эксплуатационному обслуживанию здания по адресу по адресу: г Павлодар ул.Московская 82
Исполнитель осуществляет необходимые сервисные работы для обеспечения бесперебойной работы Оборудования.
Исполнитель обязан согласовать график проведения сервисных работ с Исполнитель обязан ежеквартально проводить комплексную проверку АПС.
Исполнитель обязан провести профилактические работы Оборудования согласно срокам, установленных в регламенте выполнения сервисных работ. По итогам работ делают заметки в журналах по техническому (сервисному) обслуживанию.
Исполнитель обеспечивает предоставление консультаций и рекомендаций по эксплуатации оборудования, как непосредственно на месте, так и по телефону, факсу, электронной почте и др.
В случае, если в ходе проведения сервисных работ были выявлены неработающие запасные части в составе систем Заказчик должен быть проинформирован в течение 3 часов, с момента обнаружения неисправности, Заказчику должно быть передано точное описание оборудования вышедшего из строя и список комплекта запасных частей, необходимых для устранения данной неисправности.
Исполнитель должен обеспечить регистрацию и устранение неисправностей Оборудования.

Исполнитель должен предоставлять материалы об изменениях и выявленных проблемах, а так же методах их устранения.

В техническое обслуживание не входят услуги по устранению неисправностей в Оборудовании по вине Заказчика, возникшие по причинам:

- умышленная поломка, обрывы, поджоги, хищения технических средств и др., а так же услуги по обеспечению заказчика по всех случаях комплектующими изделиями и техническими средствами (кроме вспомогательных материалов).

Вышеуказанные услуги, при наличии возможности у Исполнителя, производятся за отдельную плату и в согласованные сроки.

Техническое обслуживание производится в порядке, предусмотренном регламентами производства работ (положения №1). Услуги по устранению неисправности в оборудовании или отказов в его работе предоставляются Исполнителем по вызову Заказчика.

Поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям согласно п.1 ст.9 Закона о государственных закупках

Регламент работ (приложение № 1) по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации.

Перечень работ	**Периодичность обслуживания**
Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборови панелей, шлейфов сигнализации, извещателей пожарных дымовых, тепловых и ручных, пожарных и.т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.	Ежемесячно
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации на ПКП (приёмной контрольной панели)и т.д.	Ежемесячно
Контроль основного и резервного источников питания приборов АПС и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.	Ежемесячно
Чистка наружных поверхностей корпуса ПКП, пожарных извещателей, оповещателей, внутреннего монтажа, контактной группы.	По технической запыленности
Проверка состояния шлейфов пожарной сигнализации, дымовых и тепловых пожарных извещателей. Контроль состояния мест соединения с пожарным шлейфом.	По технической необходимости
Проверка работоспособности системы АПС в ручном (местном) и автоматическом режимах.	Ежемесячно
Профилактические работы по системе АПС.	Ежеквартально