Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200285-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Сынама алғыш
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтарды талдауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Трансформатор майының сынамасы 20 мл
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Трансформаторлық майдың сынама іріктегіштері жоғары вольтты май толтырылған электр жабдықтарынан (күштік және өлшеу трансформаторлары, жоғары вольтты кірмелер, кәбілдер мен конденсаторлар) трансформаторлық майдың немесе басқа да оқшаулағыш сұйықтықтың сынамаларын іріктеуге арналған. АРП әдісі бойынша майдағы еріген газдарға стандартты талдау жүргізу кезінде оттегі мен азотты бір уақытта анықтау мүмкіндігі (майдың бір сынамасынан 9 газды анықтау). Сынаманың сақталу мерзімі кемінде 1 апта. МЕМСТ IEC 60475-2014.Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200285-ЗЦП1
Наименование лота:	Пробоотборник
Описание лота:	для анализа жидкостей
Дополнительное описание лота:	Пробоотборник трансформаторного масла 20 мл
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Пробоотборники трансформаторного масла предназначены для отбора проб трансформаторного масла или другой изоляционной жидкости из высоковольтного маслонаполненного электрооборудования (силовые и измерительные трансформаторы, высоковольтные вводы, кабели и конденсаторы). Возможность одновременного определения кислорода и азота при проведении стандартного анализа растворенных в масле газов по методу АРП (определение 9 газов из одной пробы масла). Срок сохраняемости пробы не менее 1 недели. ГОСТ IEC 60475-2014.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года."