Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17477003-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес тауарларды сатып алу (14.08.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 87645214-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Электроэнергияны есептеуіш
Лоттың сипаттауы:	электронды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш фазалы есептегіш (3х220/380V 5-60А). Айнымалы токтың белсенді энергиясының электронды есептегіші үш фазалы Дәлдік класы-кемінде 1,0 Номиналды кернеу 3×220/380 В кем емес Номиналды (максималды) ток-кемінде 5 (60) А Желі жиілігі-кемінде 50 Гц ± 2 % Температураның жұмыс диапазоны: — 40 ºС-тан + 60 ºС-қа дейін Сезімталдық - кемінде 20 мА Есептегіш тұрақтысы-1600 uti/кВт•сағ Кернеу мен жиіліктің номиналды мәндері тиісінше 2,0 Вт және 10 В•А аспайтын кезде кернеу тізбегі тұтынатын белсенді және толық қуат. Номиналды ток кезінде есептегіш ток тізбегі тұтынатын толық қуат — 4,0 в•А аспайды. Тарифтер саны-1 Сыртқы магнит өрістерінің әсерінен қорғалған, қадамдық жетегі бар барабан түріндегі кері санау механизмі. Габариттік өлшемдері — 196х148х62 мм артық емес Орнату өлшемдері — 169, 5х121мм
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-участке. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш фазалы есептегіш (3х220/380V 5-60А). Айнымалы токтың белсенді энергиясының электронды есептегіші үш фазалы Дәлдік класы-кемінде 1,0 Номиналды кернеу 3×220/380 В кем емес Номиналды (максималды) ток-кемінде 5 (60) А Желі жиілігі-кемінде 50 Гц ± 2 % Температураның жұмыс диапазоны: — 40 ºС-тан + 60 ºС-қа дейін Сезімталдық - кемінде 20 мА Есептегіш тұрақтысы-1600 uti/кВт•сағ Кернеу мен жиіліктің номиналды мәндері тиісінше 2,0 Вт және 10 В•А аспайтын кезде кернеу тізбегі тұтынатын белсенді және толық қуат. Номиналды ток кезінде есептегіш ток тізбегі тұтынатын толық қуат — 4,0 в•А аспайды. Тарифтер саны-1 Сыртқы магнит өрістерінің әсерінен қорғалған, қадамдық жетегі бар барабан түріндегі кері санау механизмі. Габариттік өлшемдері — 196х148х62 мм артық емес Орнату өлшемдері — 169, 5х121мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17477003-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно тех. спецификации (14.08.2026)
Номер лота:	№ 87645214-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик электроэнергии
Описание лота:	электронный
Дополнительное описание лота:	Трехфазный счетчик (3х220/380V 5-60А). Электронный счетчик активной энергии переменного тока трехфазный Класс точности - не менее 1,0 Номинальное напряжение не менее 3×220/380 В Номинальный (максимальный) ток – не менее 5 (60) А Частота сети — не менее 50 Гц ± 2 % Рабочий диапазон температур: от — 40 ºС до + 60 ºС Чувствительность — не менее 20 мА Постоянная счетчика — 1600 имп/кВт•ч Активная и полная мощности, потребляемая цепью напряжения при номинальных значениях напряжения и частоты не более 2,0 Вт и 10 В•А соответственно. Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе не превышает — 4,0 В•А. Количество тарифов – 1 Антиреверсный счетный механизм, барабанного типа с шаговым приводом, с защитой от воздействия внешних магнитных полей. Габаритные размеры не более — 196х148х 62 мм Установочные размеры — 169,5х121мм
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	после подписания договора в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трехфазный счетчик (3х220/380V 5-60А). Электронный счетчик активной энергии переменного тока трехфазный Класс точности - не менее 1,0 Номинальное напряжение не менее 3×220/380 В Номинальный (максимальный) ток – не менее 5 (60) А Частота сети — не менее 50 Гц ± 2 % Рабочий диапазон температур: от — 40 ºС до + 60 ºС Чувствительность — не менее 20 мА Постоянная счетчика — 1600 имп/кВт•ч Активная и полная мощности, потребляемая цепью напряжения при номинальных значениях напряжения и частоты не более 2,0 Вт и 10 В•А соответственно. Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе не превышает — 4,0 В•А. Количество тарифов – 1 Антиреверсный счетный механизм, барабанного типа с шаговым приводом, с защитой от воздействия внешних магнитных полей. Габаритные размеры не более — 196х148х 62 мм Установочные размеры — 169,5х121мм