Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17977148-1
Сатып алудың атауы:	Болаттан жасалған су-газ құбыры диаметрі 89 мм, қалыңдығы 3,5 мм
Лоттың нөмірі:	№ 88723151-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жалпы мақсаттағы құбыр
Лоттың сипаттауы:	никелді, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Болаттан жасалған су-газ құбыры диаметрі 89 мм, қалыңдығы 3,5 мм
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	334000000, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Басши ауылдық округі "Еңкөл" су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт тіркелген күннен бастап 16 жұмыс күні
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техническая спецификация на трубу водогазопроводную Стандарт должен соответствовать на ГОСТ 3262-75. Труба водогазопроводная стальная в количестве 10 метр. Наружный диаметр трубы не менее 89 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм, длина трубы не менее 10 м. Материал изготовления сталь наличие. Труба круглого сечения наличие. Место поставки: 1. РК, область Жетісу Кербулакский район, Басшиский сельский округ водохранилище «Енколь» - 10 метров. Срок поставки: не более 16 календарных дней с правом досрочной поставки. Гарантийные обязательства: не менее 1 года. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или поставщика. Должен быть новый, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17977148-1
Наименование закупки:	Труба водогазопроводная стальная диаметр 89 мм толщина 3,5 мм
Номер лота:	№ 88723151-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба общего назначения
Описание лота:	никелевая, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание лота:	Труба водогазопроводная стальная диаметр 89 мм толщина 3,5 мм
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	334000000, область Жетiсу, Кербулакский район Область Жетiсу Кербулакский район Басшиский сельский округ водохранилище "Енколь"
Срок поставки:	16 рабочих дней после регистрации договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация на трубу водогазопроводную Стандарт должен соответствовать на ГОСТ 3262-75. Труба водогазопроводная стальная в количестве 10 метр. Наружный диаметр трубы не менее 89 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм, длина трубы не менее 10 м. Материал изготовления сталь наличие. Труба круглого сечения наличие. Место поставки: 1. РК, область Жетiсу Кербулакский район, Басшиский сельский округ водохранилище «Енколь» - 10 метров. Срок поставки: не более 16 календарных дней с правом досрочной поставки. Гарантийные обязательства: не менее 1 года. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или поставщика. Должен быть новый, оригинального производства, не бывшем в употреблении, не восстановленным, изготовленным на производстве (из 100% новых компонентов).