Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17512151-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар және олардың құрамдас бөліктерін сатып алу сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81200108-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Көшірілмелі жерге тұйықтау
Лоттың сипаттауы:	тарату құрылғылары үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Портативті жерге қосу ZPL-110 (д. 50мм) үш фазалы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ЗПЛ-110 әуе желілері үшін тасымалданатын жерге тұйықтау осы учаскеге кернеу қате берілген немесе онда келтірілген кернеу пайда болған жағдайда кернеуі 0,4 кВ-ден 110 кВ-ға дейінгі әуе желілерінің ажыратылған учаскелерінде жұмыс істейтіндерді қорғауға арналған. Үш штангамен орындалады. Кернеу сыныбы: 110 кВ Сәулелер саны (фазалар): 3 дана. Штангалар саны: 3 дана. Жерге тұйықтау сымының қимасы: мөлдір пластикалық қабықта кемінде 50 мм2. Жерге тұйықтау фазалық бұрандалы қысқышпен алюминий бұрандалы ФЗ-3 жеткізіледі. Фазааралық сымдардың ұзындығы: кемінде 6 м. Жерге қосу түсіру ұзындығы: кемінде 12 м. Штанганың оқшаулау бөлігінің ұзындығы: кемінде 1400 мм. Тұтқаның ұзындығы: кемінде 600 мм. МЕМСТ Р 51853-2001

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17512151-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов и их комплектующих для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81200108-ЗЦП1
Наименование лота:	Заземление переносное
Описание лота:	для распределительных устройств
Дополнительное описание лота:	Заземление переносное ЗПЛ-110 (д.50мм) трехфазный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Заземление переносное для воздушных линий ЗПЛ-110 предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Поставляется в исполнении с тремя штангами. Класс напряжения: 110 кВ , Количество лучей (фаз): 3 шт. Количество штанг: 3 шт. Сечение заземляющего провода: не менее 50 мм2 в прозрачной пластиковой оболочке. Заземления поставляются с фазным винтовым зажимом ФЗ-3 алюминиевый винтовой. Длина межфазных проводов: не менее 6 м. Длина заземляющего спуска:не менее 12 м. Длина изолирующей части штанги: не менее 1400 мм. Длина рукоятки: не менее 600 мм. ГОСТ Р 51853-2001