Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17499078-1
Сатып алудың атауы:	«2026 жылға арналған «Астана-Энергия» АҚ үшін электроматериалдар сатып алу»
Лоттың нөмірі:	№ 81647816-3ЦП1
Лоттың атауы :	Килоамперметр
Лоттың сипаттауы:	тар пішінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	2-ЖЭО арналған тұрақты ток килоамметр шкаласы 8кА
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеуге, сигнал беруге және жиілігі 50 Гц тоқты реттеуге арналған жарық арқылы есептейтін шкаласы 8 кА тар бейінді килоамперметр. Өлшеу шегі: 0-8 кА. Дәлдік класы — 1,0. Қосылуы: 5А ток трансформаторы арқылы. Бірінші реттік ток: 8000А. Екінші реттік ток: 5А. Аспаптың жұмыс істеу күйі - тігінен және 15º, 30º, 45º, 60º және 75º бұрышпен. Бекітілуі: қапсырмалармен (жиынтықта). Температура - -30ºС-тан +50°С-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылық - 90%-ға дейін. Массасы - 1,2 кг (аспап). Қапсырманың габариттері - 183х30х250мм. Қапсырманың массасы - кемінде 0,3кг. Аспаптың габариттері — 160х30х266мм. Килоамперметр бекітілген болуы және сертификат көшірмесін ұсына отырып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік өлшем құралдары тізіліміне (ҚР МӨҚТ) енгізілгені туралы сертификаты болуы, сондай-ақ дайындаушы зауыттан ҚР МӨҚТ-да танылғаны туралы белгісі бар алғашқы салыстырып тексеруден өткен болуы тиіс. Салыстырып тексеру аралық интервалы: жылына 1 реттен жиі емес. Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәтте килоамперметрді мерзімді салыстырып тексеру мерзімінің басталуына кемінде 6 ай қалуы тиіс. МЕМСТ 5365-83..

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17499078-1
Наименование закупки:	«Приобретение электроматериалов для АО «Астана-Энергия» на 2026 год»
Номер лота:	№ 81647816-ЗЦП1
Наименование лота:	Килоамперметр
Описание лота:	узкопрофильный
Дополнительное описание лота:	Килоамперметр постоянного тока шкала 8кА для ТЭЦ-2
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Килоамперметр узкопрофильный шкала 8 кА со световым отсчетом для измерения, сигнализации и регулировки тока частотой 50Гц. Пределы измерений: 0-8 кА. Класс точности — 1,0. Включение через трансформатор тока 5А. Первичный ток: 8000А. Вторичный ток: 5А. Рабочее положение прибора - вертикальное и под углом 15º, 30º, 45º, 60º и 75º. Крепление: скобами (в комплекте). Температура - от -30ºС до +50°С. Относительная влажность - до 90%. Масса - 1,2 кг (прибор). Габариты скобы - 183х30х250мм. Масса скобы - не менее 0,3кг. Габариты прибора — 160х30х266мм. Килоамперметр должен быть утвержден и иметь сертификат о внесении в реестр Государственных средств измерений Республики Казахстан (ГСИ РК), с предоставлением копии сертификата, иметь первичную поверку от завода изготовителя с отметкой о признании в ГСИ РК. Межповерочный интервал: не чаще 1 раза в год. На момент подписания акта приема-передачи срок периодической поверки килоамперметра должен наступить не менее, чем через 6 месяцев. ГОСТ 5365-83.