Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17920997-1
Сатып алудың атауы:	BF қосылыстары, PVC муфталары
Лоттың нөмірі:	№ 88551021-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фланец-дайындама
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 101-250 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПЭ бойынша Ø140 BF қосылысы
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкина 83 көшесі
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 32415-2013. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс. Кепілдік мерзімі (айлармен) 12. Мақсаты: ПЭ полиэтилен құбырын фланецті арматурамен қосуға арналған. Номиналды өлшемі: DN125/PE140. ПЭ құбырының сыртқы диаметрі: кемінде 140 мм, бірақ 142 мм-ден аспауы тиіс. Фланецті қосылыстың сыртқы диаметрі: кемінде 250 мм, бірақ 255 мм-ден аспауы тиіс. ПЭ құбырына арналған отырғызу диаметрі: кемінде 138 мм, бірақ 142 мм-ден аспауы тиіс. Құрылыс ұзындығы (K): кемінде 100 мм, бірақ 145 мм-ден аспауы тиіс. Корпус диаметрі: кемінде 198 мм, бірақ 202 мм-ден аспауы тиіс. Жұмыс қысымы: PN16. Тығыздағыш элементтердің материалы: сумен жабдықтау жүйелеріне арналған эластомер. Тығыздағыш элементтер герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17920997-1
Наименование закупки:	BF Соединения, Муфты PVC
Номер лота:	№ 88551021-ЗЦП1
Наименование лота:	Фланец-заготовка
Описание лота:	стальная, диаметр 101-250 мм
Дополнительное описание лота:	BF соединение Ø140 по ПЭ
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул.Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 32415-2013. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. Гарантийный срок (в месяцах) 12. Назначение: для соединения полиэтиленовой трубы ПЭ с фланцевой арматурой. Номинальный размер: DN125/PE140. Наружный диаметр ПЭ трубы: не менее 140 мм, не более 142 мм. Наружный диаметр фланцевого соединения: не менее 250 мм, не более 255 мм. Посадочный диаметр под ПЭ трубу: не менее 138 мм, не более 142 мм. Строительная длина (K): не менее 100 мм, не более 145 мм. Диаметр корпуса: не менее 198 мм, не более 202 мм. Рабочее давление: PN16. Материал уплотнительных элементов: эластомер, предназначенный для систем водоснабжения. Уплотнительные элементы должны обеспечивать герметичное соединение. Изделие должно быть новым, ранее не использованным.