Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989911-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес электр тауарлары
Лоттың нөмірі:	№ 88626129-ОИЗ
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қолғаптар диэлектрлі 1000В
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	196830100, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр а. Жансугуров көшесі 2/1
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жіксіз диэлектрлік қолғаптар, 0-сынып, 1000 В дейін. 0-сыныпты диэлектрлік қолғаптар-1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы негізгі оқшаулағыш құрал. қорғау класы: 0, 1000 В дейін Жіксіз, диэлектрлік резеңкеден жасалған Жұмыс температурасы: -40-тан +50 °С-қа дейін Қолданар алдында - визуалды тексеру және пункцияны тексеру. Электр қауіпсіздігі ережелері бойынша мерзімді сынақтарды талап етеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989911-1
Наименование закупки:	Электрические товары согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88626129-ОИЗ
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, из латекса без тканевой основы
Дополнительное описание лота:	Перчатки диэлектрические 1000В
Количество:	5
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	196830100, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра ул.Жансугурова 2/1
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жіксіз диэлектрлік қолғаптар, 0-сынып, 1000 В дейін. 0-сыныпты диэлектрлік қолғаптар-1000 В дейінгі электр қондырғыларындағы негізгі оқшаулағыш құрал. қорғау класы: 0, 1000 В дейін Жіксіз, диэлектрлік резеңкеден жасалған Жұмыс температурасы: -40-тан +50 °С-қа дейін Қолданар алдында - визуалды тексеру және пункцияны тексеру. Электр қауіпсіздігі ережелері бойынша мерзімді сынақтарды талап етеді.