Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17641801-1
Сатып алудың атауы:	ҚР ІІМ ҚАЖК "№61 мекеме " РММ үшін өзге де тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87887524-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ХБ изоляциялық таспа ГОСТ 2162-97 (техникалық сипаттамаға сәйкес) Тауар қабылдаушы: РЕУ «Ұйым №61» ҚУИС ІІМ РК, Қарағанды қаласы, Асфальтная көшесі, 16
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Асфальтная көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы 20 қазанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ 2162-97 ХБ электр таспасы ("резеңкеленген оқшаулағыш таспа мақта негізінде"), ол ҚР аумақтары.Жұмыс кернеуі: 1000 В дейін, жарылғыш жүктеме: кемінде 6 кН/см, қалыңдығы: 0,3-тен 0,45 мм-ге дейін, негізі: жағылған мақта мата (миткал, калико) бір немесе екі жағынан резеңке желім. Міндетті Тапсырыс берушімен келісу. Жүк алушы: "мекеме" РММ № 61" ҚР ІІМ ҚАЖК, Қарағанды қ., Асфальтная к-сі, 16

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17641801-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров для РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК
Номер лота:	№ 87887524-ЗЦП2
Наименование лота:	Изолента
Описание лота:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание лота:	Изолента ХБ ГОСТ 2162-97 (согласно технической спецификации) Грузополучатель: РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК, г.Караганда ул.Асфальтная 16
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул.Асфальтная 16
Срок поставки:	по 20 октября 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Изолента ХБ ГОСТ 2162-97 («Лента изоляционная прорезиненная на хлопчатобумажной основе»), который действует на территории РК.Рабочее напряжение: до 1000 В, Разрывная нагрузка: не менее 6 кН/см, Толщина: от 0,3 до 0,45 мм., Основа: хлопчатобумажная ткань (миткаль, бязь) с нанесением резинового клея с одной или двух сторон. Обязательное согласование с Заказчиком. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК, г.Караганда ул.Асфальтная 16