Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200063-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Термоотырғыш түтікше
Лоттың сипаттауы:	жалғағыштарды саңылаусыздандыру, кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың қабырғалы, полиэтиленнен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ЖЭО - 1 үшін 1,5/0,75 мм қысқаратын түтік
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1,5/0,75 термоқосылатын түтік зақымдалған және жаңа оқшаулауды қалпына келтіруге, кәбілдер мен сымдардың үстіңгі беттері мен электр қосылыстарын герметикалауға, сымдарды бандаждау мен таңбалауға, коррозияға қарсы қорғаныш және сәндік жабындарды жасауға арналған. Материал: полиолефин. Термоөңдеуге дейінгі ішкі диаметрі: 1,5 мм. Термикалық шөгуден кейінгі ішкі диаметрі: 0,75 мм. Номиналды көлденең қимасы: 1,4 мм2. Шөгу коэффициенті: 2-ден 1-ге. Шөгуден кейінгі қабырға қалыңдығы: 0,32 мм. Монтаждау температурасы: диапазонында -50 °С. Минималды шөгу температурасы: 70 °С. Толық шөгудің ең төменгі температурасы: 110 °С. Сымдар диаметрінің диапазоны: 1,4 мм. Түсі: қара. Жұмыс кернеуі 600 В, ГОСТ 17675-87, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200063-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка термоусаживающаяся
Описание лота:	для герметизации муфт, заделки концов кабелей, толстостенная, из полиэтилена
Дополнительное описание лота:	Термоусадочная трубка 1,5/0,75 мм для ТЭЦ-1
Количество:	10
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Термоусаживаемая трубка 1,5/0,75 предназначена для восстановления поврежденной и создания новой изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов, для создания антикоррозийных защитных и декоративных покрытий. Материал: полиолефин. Внутренний диаметр до термоусадки: 1,5 мм. Внутренний диаметр после термоусадки: 0,75 мм. Номинальное поперечное сечение: 1,4 мм2. Коэффициент усадки: 2 к 1. Толщина стенки после усадки: 0,32 мм. Монтажная температура: в диапазоне - 50 °С. Минимальная температура начала усадки: 70 °С. Минимальная температура полной усадки: 110 °С. Диапазон диаметров проводов: 1,4 мм. Цвет: чёрный. Рабочее напряжение 600 В. ГОСТ 17675-87.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года. "