Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17498476-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81200219-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Жалғастырғыш
Лоттың сипаттауы:	шоғырсым үшін, полиэтиленді, жалғастырғыш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	70/120 қосқыш муфта
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы қабықшасы 6 және 10 кВ кернеудегі қағаз оқшаулағышы бар 3-тұрғын кәбілдерге арналған ішкі/сыртқы қондырғының жалғастырғыш муфтасы, 70-тен 120 ш.м. Кернеуі 10 кВ. Кабельді оқшаулау түрі: қағаз түрінде. Талсым саны 3. Кабель талсымдарының қимасы: 70, 95, 120 ш.м. Монтаждау технологиясы: термоөңделетін. МЕМСТ 13781.0-86, Сапа паспортының (сертификатының) қолы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17498476-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200219-ЗЦП1
Наименование лота:	Муфта
Описание лота:	для кабеля, полиэтиленовая, соединительная
Дополнительное описание лота:	Муфта соединительная 70/120
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Муфта соединительная внутренней/наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке на напряжение 6 и 10 кВ, сечение жил в диапазоне от 70 до 120 кв.мм. Напряжение 10 кВ. Тип изоляции кабеля: бумажная. Количество жил 3. Диапазон сечение жил кабеля: 70, 95, 120 кв.мм. Технология монтажа: термоусаживаемая. ГОСТ 13781.0-86.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.