# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17943457-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Сорғыларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 43872988-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Сорғыларды сатып алу |
| **Лоттың сипаттауы:** | Сорғыларды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі :** | 88545646 |
| **Лоттың атауы :** | Отын сорғысы |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | "Baltur сұйық отынды оттыққа арналған отын сорғысы сұйық отынды Baltur сұйық отынды оттығының қоректендіру жүйесіне беруге, форсункалар арқылы бүрку үшін қажетті отын қысымын қамтамасыз етуге және оттық жабдығының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Сорғының түрі – жоғары қысымды шестернялы отын сорғысы. Орындалуы – сұйық отынды оттықтарға арналған.Үйлесімділігі – тиісті қуаттағы Baltur сұйық отынды оттығымен үйлесімді. Жұмыс ортасы – дизель отыны және оттық қондырғыларында қолданылатын сұйық отын. Форсункадағы қысымның реттеу диапазоны – 7–25 бар. Орнату тәсілі – фланецті. Фланецтің өлшемі – 54 мм. Форсункаға шығатын қосылыс – 1/4 дюйм (6,35 мм). Отын беру өнімділігі – 370 л/сағ.Торлы сүзгінің ауданы – 142 см². Зауыттық қысым баптауы – 12 бар. Номиналды айналу жиілігі – 2800 айн/мин. Өнімділігі – ауыстырылатын сорғының техникалық параметрлеріне сәйкес. Корпус материалы – отынның әсеріне төзімді металл қорытпасы. Тығыздағыштары – мұнай өнімдерінің әсеріне төзімді. Сорғы отынның тұрақты берілуін, қысымның төмендеуінсіз және ағып кетусіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.Талаптар:Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс.МЕМСТ EN 267-2016 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: отын сорғысы (жиналған күйінде); тығыздағыштар жиынтығы; бұйым паспорты; пайдалану жөніндегі нұсқаулық (бар болған жағдайда). Жабдықты жеткізер алдында жеткізілетін тауарды Тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жұмыстары Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады." |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн. |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | "Baltur сұйық отынды оттыққа арналған отын сорғысы сұйық отынды Baltur сұйық отынды оттығының қоректендіру жүйесіне беруге, форсункалар арқылы бүрку үшін қажетті отын қысымын қамтамасыз етуге және оттық жабдығының тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Техникалық сипаттамалары: Сорғының түрі – жоғары қысымды шестернялы отын сорғысы. Орындалуы – сұйық отынды оттықтарға арналған.Үйлесімділігі – тиісті қуаттағы Baltur сұйық отынды оттығымен үйлесімді. Жұмыс ортасы – дизель отыны және оттық қондырғыларында қолданылатын сұйық отын. Форсункадағы қысымның реттеу диапазоны – 7–25 бар. Орнату тәсілі – фланецті. Фланецтің өлшемі – 54 мм. Форсункаға шығатын қосылыс – 1/4 дюйм (6,35 мм). Отын беру өнімділігі – 370 л/сағ.Торлы сүзгінің ауданы – 142 см². Зауыттық қысым баптауы – 12 бар. Номиналды айналу жиілігі – 2800 айн/мин. Өнімділігі – ауыстырылатын сорғының техникалық параметрлеріне сәйкес. Корпус материалы – отынның әсеріне төзімді металл қорытпасы. Тығыздағыштары – мұнай өнімдерінің әсеріне төзімді. Сорғы отынның тұрақты берілуін, қысымның төмендеуінсіз және ағып кетусіз жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.Талаптар:Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс.МЕМСТ EN 267-2016 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: отын сорғысы (жиналған күйінде); тығыздағыштар жиынтығы; бұйым паспорты; пайдалану жөніндегі нұсқаулық (бар болған жағдайда). Жабдықты жеткізер алдында жеткізілетін тауарды Тапсырыс берушімен келісу қажет. Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу және түсіру жұмыстары Жеткізушінің күшімен және қаражаты есебінен жүзеге асырылады." |
| **Лоттың нөмірі :** | 88545580 |
| | |

| | |
|---|---|
| **Лоттың атауы :** | Сорғы |
| **Лоттың сипаттауы:** | су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, өстік батырмалы, жіберу 2500-21000 м3/сағ |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | дренаждық сорғы "Сорғыны орнату тік Суасты сорғысының түрі дренаж Судың сапасы лас, таза Өткізу қабілеті, текше м / сағ 25 Қуат тұтыну, кВт 3 Максималды қысым, м 20 Желіден кернеу, 380 Батыру/ сору тереңдігі. м 7 Судың рұқсат етілген температурасы, с +35 Су сорғысының түрі Салмағы, кг 31.8 " |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн. |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | дренаждық сорғы "Сорғыны орнату тік Суасты сорғысының түрі дренаж Судың сапасы лас, таза Өткізу қабілеті, текше м / сағ 25 Қуат тұтыну, кВт 3 Максималды қысым, м 20 Желіден кернеу, 380 Батыру/ сору тереңдігі. м 7 Судың рұқсат етілген температурасы, с +35 Су сорғысының түрі Салмағы, кг 31.8 " |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88545533 |
| **Лоттың атауы :** | Отын сорғысы |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін, жоғары қысым |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | сорғы оттық Қуаты 400-3000 кВт болатын дизельді (пеш отыны) жанарғылары үшін біз тиімді Suntec AJ 6 CC 1000 4P отын сорғысын ұсынамыз. Suntec дизельді сорғысы (пеш отыны) 20 бар қысыммен 5 cSt тұтқырлығы бар отынды айдаған кезде 248 л/сағ өнімділікті қамтамасыз етеді. Сорғы сериясы: AJ: өшіру функциясы бар реттегіш клапан, форсунка қысымның диапазоны: 10-нан 20 барға дейін, Орнату әдісі: фланец д-54 мм, айналу бағыты (білік жағынан): C: солдан сағат тілінен қарсы айналу. МЕМСТ Suntec EN 225 стандарты паспортты, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сапа сертификаты, кепілдік талоны ұсынылады, жабдықты жеткізер алдында, тапсырыс берушімен келісу қажет,тапсырыс берушінің қоймасында тауарды түсіру жеткізушінің есебінен өз күшімен жүргізіледі. |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 351011100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы учетный квартал 020 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Жеткізу мерзімі - шарт жасасқан сәттен бастап 15 күнтізбелік күн, қазақстандық өндірушілер тізілімінен жеткізушілер үшін - 60 күнтізбелік күн. |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | сорғы оттық Қуаты 400-3000 кВт болатын дизельді (пеш отыны) жанарғылары үшін біз тиімді Suntec AJ 6 CC 1000 4P отын сорғысын ұсынамыз. Suntec дизельді сорғысы (пеш отыны) 20 бар қысыммен 5 cSt тұтқырлығы бар отынды айдаған кезде 248 л/сағ өнімділікті қамтамасыз етеді. Сорғы сериясы: AJ: өшіру функциясы бар реттегіш клапан, форсунка қысымның диапазоны: 10-нан 20 барға дейін, Орнату әдісі: фланец д-54 мм, айналу бағыты (білік жағынан): C: солдан сағат тілінен қарсы айналу. МЕМСТ Suntec EN 225 стандарты паспортты, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, сапа сертификаты, кепілдік талоны ұсынылады, жабдықты жеткізер алдында, тапсырыс берушімен келісу қажет,тапсырыс берушінің қоймасында тауарды түсіру жеткізушінің есебінен өз күшімен жүргізіледі. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17943457-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственная закупка насосов |
| **Номер лота:** | № 43872988-ОЛ-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Государственная закупка насосов |
| **Описание лота:** | Государственная закупка насосов |
| **Номер пункта плана:** | № 88545646 |
| **Наименование пункта плана:** | Насос топливный |
| **Описание пункта плана:** | для специальной и специализированной техники, высокого давления |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Насос топливный для жидкотоплевной горелки Baltur предназначен для подачи жидкого топлива в систему питания жидкотоплевной горелки Baltur, обеспечения необходимого давления топлива для распыления через форсунки и стабильной работы горелочного оборудования.Тип насоса: шестеренный топливный насос высокого давления. Исполнение: для жидкотоплевных горелок. Совместимость: с горелкой Baltur соответствующей мощности.Рабочая среда: дизельное топливо и жидкое топливо, применяемое в горелочных установках. Диапазон давления на форсунки: от7 до 25 бар,Метод установки:флянцевый 54 мм, Выход на форсунку: 1/4 дюйма-6,35 мм, расход топлива:370 л/ч, сечатый фильтр:142 см², Заводские установки давления:12 бар,Номинальная скорость вращения:2800 об/ мин.Производительность: согласно техническим параметрам заменяемого насоса.Материал корпуса: металлически сплав, устойчив к воздействию топлива.Уплотнения: устоичивые к нефтепродуктам. Насос должен обеспечивать стабильную подачу топлива без утечки и снижения давления.Товар должен быть новым, не бывшим в эусплуатации, не восстановленным.Соответствие с требованием ГОСТ EN 267-2016. Комплект поставки: насос топливный в сборе, комплект уплотнений, паспорт изделия, руководство по эксплуатаций(при наличии). Перед поставкой оборудования необходимо согласовать с поставщиком. Разгрузка товара на складе заказчика производится своими силами за счет поставщика |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан учетный квартал 020 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Насос топливный для жидкотоплевной горелки Baltur предназначен для подачи жидкого топлива в систему питания жидкотоплевной горелки Baltur, обеспечения необходимого давления топлива для распыления через форсунки и стабильной работы горелочного оборудования.Тип насоса: шестеренный топливный насос высокого давления. Исполнение: для жидкотоплевных горелок. Совместимость: с горелкой Baltur соответствующей мощности.Рабочая среда: дизельное топливо и жидкое топливо, применяемое в горелочных установках. Диапазон давления на форсунки: от7 до 25 бар,Метод установки:флянцевый 54 мм, Выход на форсунку: 1/4 дюйма-6,35 мм, расход топлива:370 л/ч, сечатый фильтр:142 см², Заводские установки давления:12 бар,Номинальная скорость вращения:2800 об/ мин.Производительность: согласно техническим параметрам заменяемого насоса.Материал корпуса: металлически сплав, устойчив к воздействию топлива.Уплотнения: устоичивые к нефтепродуктам. Насос должен обеспечивать стабильную подачу топлива без утечки и снижения давления.Товар должен быть новым, не бывшим в эусплуатации, не восстановленным.Соответствие с требованием ГОСТ EN 267-2016. Комплект поставки: насос топливный в сборе, комплект уплотнений, паспорт изделия, руководство по эксплуатаций(при наличии). Перед поставкой оборудования необходимо согласовать с поставщиком. Разгрузка товара на складе заказчика производится своими силами за счет поставщика |
| **Номер пункта плана:** | № 88545580 |
| **Наименование пункта плана:** | Насос |
| **Описание пункта плана:** | для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, осевой погружной, подача 2500-21000 м3/ч |

| | |
|---|---|
| **Дополнительное описание пункта плана:** | насос дренажный"Качество воды грязная , чистая Пропускная способность, куб. м/ч 25 Потребляемая мощность, кВт 3 Максимальный напор, не менее 20м Напряжение от сети,не более В 380 Глубина погружения/ всасывания. м 7 Допустимая температура воды, С не более +35 Тип водяного насоса погружной Вес, кг 31.8 " |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан учетный квартал 020 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | насос дренажный"Качество воды грязная , чистая Пропускная способность, куб. м/ч 25 Потребляемая мощность, кВт 3 Максимальный напор, не менее 20м Напряжение от сети,не более В 380 Глубина погружения/ всасывания. м 7 Допустимая температура воды, С не более +35 Тип водяного насоса погружной Вес, кг 31.8 " |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88545533 |
| **Наименование пункта плана:** | Насос топливный |
| **Описание пункта плана:** | для специальной и специализированной техники, высокого давления |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Насос для горелки Для комплектации дизельных (печное топливо) горелок мощностью 400-3000 кВт предлагаем купить эффективный топливный насос Suntec AJ 6 CC 1000 4P. Дизельных насос (печное топливо) Suntec обеспечивает производительность 248 л/ч при перекачивании топлива вязкостью 5 сСт под давлением 20 бар. Серия насоса: AJ: регулирующий клапан с функцией запирания, Диапазон давления на форсунку: от 10 до 20 бар, Метод установки: фланцевое д-54мм, Направление вращения (со стороны вала): C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева. ГОСТ Стандарт Suntec EN 225. В месте с оборудования предоставит паспорт, руководство по эксплуатаций, сертификат качество гарантиный талон Перед поставкой оборудования необходимо согласовать с поставщиком. Разгрузка товара на складе заказчика производится своими силами за счет поставщика |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 351011100, Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан учетный квартал 020 |
| **Срок поставки:** | Срок поставки — 15 календарных дней с момента заключения договора, для поставщиков из реестра казахстанских производителей — 60 календарных дней |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Насос для горелки Для комплектации дизельных (печное топливо) горелок мощностью 400-3000 кВт предлагаем купить эффективный топливный насос Suntec AJ 6 CC 1000 4P. Дизельных насос (печное топливо) Suntec обеспечивает производительность 248 л/ч при перекачивании топлива вязкостью 5 сСт под давлением 20 бар. Серия насоса: AJ: регулирующий клапан с функцией запирания, Диапазон давления на форсунку: от 10 до 20 бар, Метод установки: фланцевое д-54мм, Направление вращения (со стороны вала): C: вращение против часовой стрелки / форсунка слева. ГОСТ Стандарт Suntec EN 225. В месте с оборудования предоставит паспорт, руководство по эксплуатаций, сертификат качество гарантиный талон Перед поставкой оборудования необходимо согласовать с поставщиком. Разгрузка товара на складе заказчика производится своими силами за счет поставщика |