Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002682-1
Сатып алудың атауы:	ЖКҚ үшін тауарларды мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82737703-ОИ2
Лоттың атауы:	Ауыспалы тоқтың сақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	күштік трасформаторларды және желілерді қорғауға арналған, ұсақ түйірлік кварцтық толтырғышпен
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПК-10 ПТ - 80А сақтандырғышы
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Комсомольский т.м., Домалақ ана көшесі, 9 ғт.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 15150-69 П – сақтандырғыш К – кварц толтырғышымен Т – күш беретін трансформаторларды, әуе және кабель желілерін қорғау үшін 1 – бір полюсті, іске қосу көрсеткіші бар 10 – номиналды жұмыс кернеуі, кВ 80 – номиналды тоқ, А 20 – номиналды өшіру тогы, кА У – МЕМСТ 15150-69 бойынша климаттық орындау 3 – орналастыру санаты МЕМСТ 15543.1-89 бойынша Өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002682-1
Наименование закупки:	Государственный закуп товаров для ОВС
Номер лота:	№ 82737703-ОИ2
Наименование лота:	Предохранитель переменного тока
Описание лота:	для защиты силовых трансформаторов и линий, с мелкозернистым кварцевым наполнителем
Дополнительное описание лота:	Предохранитель ПК-10 ПТ - 80А
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нура, ж.м. Комсомольский, улица Домалак ана, зд.9.
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 15150-69 П – предохранитель К – с кварцевым наполнителем Т – для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий 1 – однополюсный, с указателем срабатывания 10 – номинальное рабочее напряжение, кВ 80 – номинальный ток, А 20 – номинальный ток отключения, кА У – климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 3 – категория размещения по ГОСТ 15543.1-89 Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.