Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17456058-1
Сатып алудың атауы:	Ядролық медицина орталығының циклотронды-өндірістік кешені үшін сығылған ауаны дайындауға арналған жиынтықтаушы тауарларды жабдықтарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83378983-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Төсеу датчиктің май деңгейін
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Май құрамының сенсоры. Сығылған ауа мен газдардағы май құрамын өлшейтін құрал. LCD дисплейі бар стационарлық құрылғы, ISO 8573 стандартына сәйкес жоғары дәлдік. Өлшенетін орта: Сығылған ауа, азот. Өлшем бірліктері: мг/Нм³, ISO 8573-1 стандартына сәйкес (1,0 бар, +20° C, 0% RH). Қоршаған орта температурасы: +20 °C… +45 °C кем емес, RH <= 75%, конденсацияланбайды. Өлшенетін орта температурасы: +20 °C… +50 °C кем емес. Жұмыс қысымы: 3…9 бардан кем емес, қалауыңыз бойынша редуктормен 300 бардан кем емес. Өлшенетін ортаның ылғалдылығы: <= 40% RH, максималды шық нүктесінің температурасы +10 °C, конденсацияланбайды. Процесс қосылымы: ISO 228-1 стандартына сәйкес ішкі бұранда G кемінде 1/4 дюйм. Өлшенген мәндер: Қалдық май мөлшері мг/Нм³, қысым және температура бойынша өтелген. Қуат көзі: кемінде +100…240 В (айнымалы ток) / 1 Ph. / PE / 50…60 Гц / ± 10%. Өлшемдері (мм): кемінде 200 x 130 x 120 (ені x биіктігі x тереңдігі). Салмағы: кемінде 7 кг МЕМСТ ИСО 8573-5-2006"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17456058-1
Наименование закупки:	Закуп комплектующих товаров оборудования для подготовки сжатого воздуха для Циклотронно-производственного комплекса Центра ядерной медицины
Номер лота:	№ 83378983-ЗЦП1
Наименование лота:	Прокладка датчика уровня масла
Описание лота:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание лота:	Датчик содержания масла. Измерительный инструмент содержание масла в сжатом воздухе и газах. Стационарный с дисплеем LCD, высокой точности
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Датчик содержания масла. Измерительный инструмент содержание масла в сжатом воздухе и газах. Стационарный с дисплеем LCD, высокой точности в соответствии с ISO 8573. Измеряемая среда: Сжатый воздух, азот. Единицы измерения: мг/н.м³, в соответствии с ISO 8573-1 (1.0 бар, +20° C, 0% ОВ). Температура окружающей среды: не менее +20 °C… +45 °C, ОВ <= 75%, без конденсата. Температура измеряемой среды: не менее +20 °C… +50 °C. Рабочее давление: не менее 3…9 бар, опционально не менее 300 бар с редуктором. Влажность измеряемой среды: <= 40% ОВ, максимальная температура точки росы +10 °C, без конденсата. Присоединение к процессу: Внутренняя резьба G не менее 1/4″ в соответствии с ISO 228-1. Измеряемые величины: Остаточное содержание масла в мг/н.м³, с компенсацией по давлению и температуре. Питание: не менее +100…240 В (AC) / 1 Ph. / PE / 50…60 Гц / ± 10%. Габариты (мм): не менее 200 x 130 x 120 (Ш x В x Г). Вес: не менее 7 кг ГОСТ ИСО 8573-5-2006"