Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17556072-1
Сатып алудың атауы:	Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау материалдарын сатып алу (101 бағдарлама бойынша)
Лоттың нөмірі:	№ 87477848-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	қолды қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Перчатки диэлектрические (101)
Саны, көлемі:	11
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда қаласы, Төле би, 66
Жеткізу мерзімі:	Поставщик обязан предоставить товары в течений 15 календарных дней послеполучения письменной заявки от Заказчика.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диэлектрлік қолғаптар Материал - табиғи латекс, қорғаныс класы 1. 1000 В дейінгі электр қондырғыларында негізгі қорғаныс құралы ретінде пайдалануға арналған диэлектрлік қолғаптарды кернеуі 10000 В дейінгі электр қондырғыларында қосымша қорғаныс құралы ретінде қолды қорғау үшін қолдануға болады. қолғаптың ұзындығы кемінде 360 мм болуы керек.қорғаныс қасиеттері: Эн, Эв. (Сынақ сертификаты) ГОСТ 12.4.307-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17556072-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов по технике безопасности и охраны труда (по 101 программе)
Номер лота:	№ 87477848-ЗЦП2
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	для защиты рук, из ткани
Дополнительное описание лота:	Перчатки диэлектрические (101)
Количество:	11
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда город Кызылорда, ул. Толе би, 66
Срок поставки:	Өнім беруші, Тапсырыс берушіден жазбаша өтінім алғаннан кейін 15 күнтізбелік күнішінде тауарларды жеткізуге міндетті.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Перчатки диэлектрические Материал- натуральный латекс, класс защиты 1. Диэлектрические перчатки, предназначенные для использования, как основного защитного средства, в электроустановках до 1000 В, могут применяться для защиты рук, как дополнительное средство защиты в электроустановках с напряжением до 10000В. Длина перчаток должна быть не менее 360 мм. Защитные свойства: Эн,Эв. (Сертификат испытания) ГОСТ 12.4.307-2016