Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17828736-1
Сатып алудың атауы:	сумен жабдықтауға арналған пластик құбыр
Лоттың нөмірі:	№ 84866196-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сумен жабдықтауға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полипропилендік, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	сумен жабдықтауға арналған пластик құбыр 32мм
Саны, көлемі:	286
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Ұ.Әбдірахманов,55
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойылған кезден бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ПЭ SDR 17 32×2,0 мм ауызсуға арналған полиэтилен құбырын сатып алу, ГОСТ 18599-2001. Тұрмыстық және ауызсумен жабдықтау жүйелерінде суды тасымалдауға арналған полиэтиленнен жасалған қысымды құбыр. Диаметрі: 32 мм. Қабырғасының қалыңдығы: 2,0 мм. Стандартты өлшемдік қатынасы (SDR): 17. Стандарты: ГОСТ 18599-2001. Мақсаты: ауызсу және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау жүйелерінде пайдалану. Товарды жеткізбес бұрын түрін, өлшемін тапсырыс берушімен келісіңіз!

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17828736-1
Наименование закупки:	труба водопроводная пластиковая
Номер лота:	№ 84866196-ЗЦП1
Наименование лота:	Труба для водоснабжения
Описание лота:	полипропиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание лота:	труба водопроводная 32мм пластиковая
Количество:	286
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Ұ.Әбдірахманов,55
Срок поставки:	С момента вступления в силу договора в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приобретение трубы ПЭ SDR 17 32*2.0 питьевая ГОСТ 18599-2001. Полиэтиленовая напорная труба транспортирующих воду для хозяйсвенно-питьевого водоснабжения. Диаметром 32мм. Толщина стенки - 2.0 мм. Стандартное размерное отношение (SDR) - 17. До поставки товара необходимо согласовать с заказчиком его вид и размер.