Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88661488-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Автомат
Лоттың сипаттауы:	гидравликалық жүйелер үшін, шығындарды шектеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение автомат 100А 3ф главный (Энергосервис)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК** **Тауардың атауы:** Үш фазалы басты автоматты ажыратқыш, 100 А. **Мақсаты:** Электр тарату қалқандарында және үш фазалы электр желілерінде электр тізбектерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауға, сондай-ақ электрмен жабдықтау желісін қолмен қосуға және ажыратуға арналған. **Техникалық және сапалық сипаттамалары:** 1. Автоматты ажыратқыш үш фазалы электр желісінде пайдалануға арналған болуы тиіс. 2. Номиналды жұмыс тогы – 100 А. 3. Полюстер саны – 3Р (үш полюсті). 4. Номиналды жұмыс кернеуі – 380/400 В АС. 5. Жиілігі – 50 Гц. 6. Автоматты ажыратқыш электр тізбегін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 7. Құрылғы қолмен қосу және ажырату мүмкіндігіне ие болуы қажет. 8. Автоматты ажыратқыштың іске қосылу сипаттамасы (B, C немесе D) және қысқа тұйықталу тогын ажырату қабілеті орнатылатын электр желісінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. 9. Корпусы берік, электр оқшаулау қасиеті жоғары, пайдалану кезінде қауіпсіз болуы қажет. 10. Қосу клеммалары электр өткізгіштерді сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. 11. Бұйымда зауыттық ақаулар, жарықтар, механикалық зақымданулар және өзге де кемшіліктер болмауы тиіс. 12. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы қажет. 13. Өнім қолданыстағы электр қауіпсіздігі талаптары мен тиісті стандарттарға сәйкес болуы тиіс. 14. Жеткізуші тауармен бірге техникалық паспортын немесе өндірушінің техникалық құжаттамасын ұсынуы қажет. **Тауарды келісу және қабылдау тәртібі:** Жеткізілетін автоматты ажыратқыштың нақты түрі, моделі, өндірушісі, габариттік өлшемдері, іске қосылу сипаттамасы, қысқа тұйықталу тогын ажырату қабілеті және қосылу тәсілі Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі тиіс. Жеткізуші жеткізілімге дейін тауардың фотосуретін, техникалық паспортын немесе өндірушінің техникалық сипаттамаларын келісуге ұсынуы қажет. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Сапасы мен техникалық сипаттамалары сәйкес келмеген жағдайда, Жеткізуші тауарды өз қаражаты есебінен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88661488-ЗЦП1
Наименование лота:	Автомат
Описание лота:	для гидравлических систем, ограничения расхода
Дополнительное описание лота:	Приобретение автомат 100А 3ф главный (Энергосервис)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ** **Наименование товара:** Автоматический выключатель трехфазный главный, 100 А. **Назначение:** Предназначен для защиты электрических цепей в распределительных щитах и трехфазных электрических сетях от перегрузок и токов короткого замыкания, а также для ручного включения и отключения электропитания. **Технические и качественные характеристики:** 1. Автоматический выключатель должен быть предназначен для эксплуатации в трехфазной электрической сети. 2. Номинальный рабочий ток – 100 А. 3. Количество полюсов – 3P (трехполюсный). 4. Номинальное рабочее напряжение – 380/400 В AC. 5. Частота – 50 Гц. 6. Автоматический выключатель должен обеспечивать защиту электрической цепи от перегрузок и токов короткого замыкания. 7. Устройство должно иметь возможность ручного включения и отключения. 8. Характеристика срабатывания (B, C или D) и отключающая способность при коротком замыкании должны соответствовать требованиям электрической сети, в которой будет установлен автоматический выключатель. 9. Корпус должен быть прочным, обладать высокими электроизоляционными свойствами и обеспечивать безопасную эксплуатацию. 10. Контактные клеммы должны обеспечивать надежное крепление электрических проводников. 11. На изделии не допускаются заводские дефекты, трещины, механические повреждения и другие недостатки. 12. Товар должен быть новым, ранее не использованным. 13. Изделие должно соответствовать действующим требованиям электробезопасности и соответствующим стандартам. 14. Поставщик обязан предоставить технический паспорт либо техническую документацию производителя. **Порядок согласования и приемки товара:** Конкретный тип, модель, производитель, габаритные размеры, характеристика срабатывания, отключающая способность при коротком замыкании и способ подключения поставляемого автоматического выключателя должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. До поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику фотографию товара, технический паспорт либо технические характеристики производителя для согласования. Товар, не согласованный с Заказчиком или не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. В случае несоответствия качества и технических характеристик Поставщик обязан заменить товар за свой счет.