Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990147-1
Сатып алудың атауы:	Зертханаға Айналым сорғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83578335-ОИ4
Лоттың атауы:	Циркуляциялық сорғы
Лоттың сипаттауы:	жылжымалы құрам үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айналым сорғысы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	191010000, Алматы облысы, Қонаев қ. Алматы облысы, Қонаев қ., Абая 35/5
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айналмалы сорғы . RS 550, 220/50HZ, In 2,4 A, IP 42, 45dB /A/ 10bar 12uf class F Hmax-12m Pmax-550W Qmax-200L/min Tmax-110c айналым сорғысы (су) Үйғыр аудандық бөлімшесінің екі қабатты ғимаратының жылу жүйесіне арналған ШЖҚ РМК филиалы "ҰЭО " ҚР ДСМ Алматы облысы бойынша КСЭК. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990147-1
Наименование закупки:	Приобретение Насос циркуляционный для лаборатории
Номер лота:	№ 83578335-ОИ4
Наименование лота:	Насос циркуляционный
Описание лота:	для подвижного состава
Дополнительное описание лота:	Насос циркуляционный
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	191010000, Алматинская область, г.Қонаев Алматинская область, г.Қонаев, Абая 35/5
Срок поставки:	20 календарных дней с даты заключение договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос циркуляционный .TYPE RS 550, 220/50HZ, In 2,4A, IP 42, 45dB /A/ 10bar 12uF CLASS F Hmax-12M Pmax-550W Qmax-200L/min Tmax-110C Насос циркуляционный (водяной) предназначен для отопительной системе двух этажного здания Уйгурского районного отделения филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Алматинской области. ГОСТ IEC 60335-2-51-2012