Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17980635-1
Сатып алудың атауы:	Үш фазалы электрондыэлектр энергиясын есептегіш
Лоттың нөмірі:	№ 88619950-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Электроэнергияны есептеуіш
Лоттың сипаттауы:	үлгілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	электросчетчик Меркурий 230 ART 01 RN
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қ., З.Шүкіров к-сі, 52А үй
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Белсенді және реактивті энергияны есепке алу үшін үш фазалы көп тарифті электронды тікелей есептегіш. Үш фазалы желі 3×230/400 В кем емес, жиілігі 50 Гц кем емес; номиналды ток 5 А кем емес, максималды ток 60 А артық емес (тікелей қосу). Бір бағыттағы белсенді және реактивті энергия; дәлдік класы — реактивті энергия бойынша кемінде 1,0 және реактивті энергия бойынша кемінде 2,0. RS-485 интерфейсі (таңбалаудағы R индексі), автономды жұмыс істеу мүмкіндігі. 4 тарифке және 12 тарифтік маусымға (айға) дейін, көрсеткіштерді СКД дисплейге шығару. ГОСТ 31819.21-2012 сәйкес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17980635-1
Наименование закупки:	Трёхфазный электронный счётчик электрической энергии
Номер лота:	№ 88619950-ЗЦП1
Наименование лота:	Счетчик электроэнергии
Описание лота:	образцовый
Дополнительное описание лота:	электросчетчик Меркурий 230 ART 01 RN
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. З.Шукурова, дом 52А
Срок поставки:	С даты вступления договора в силу в течение 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Трехфазный многотарифный электронный счетчик прямого включения для учета активной и реактивной энергии. Трехфазная сеть не менее 3×230/400 В, частота не менее 50 Гц; номинальный ток не менее 5 А, максимальный ток не более 60 А (прямое включение). Активная и реактивная энепргия в одном направлении; класс точности — не менее 1,0 по активной и не менее 2,0 по реактивной энергии. Интерфейс RS-485 (индекс R в маркировке), возможность работы автономно. До 4 тарифов и 12 тарифных сезонов (месяцев), вывод показаний на ЖКИ-дисплей. Согласно ГОСТ 31819.21-2012.