Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17911555-1
Сатып алудың атауы:	Бақылау өлшеу құралдары және автоматика
Лоттың нөмірі:	№ 88381954-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Деңгейдің сигнал берушісі
Лоттың сипаттауы:	артық қысым астында орналасқан сыйымдылықтардағы сұйық және сусымалы орталардың шектік деңгейін бақылауға арналған, жарылыстан қорғанысы бар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қалқымалы ажыратқыштарға арналған сұйықтық деңгейінің дабылы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Пушкин көшесі 83
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ қарастырылмаған. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы 2025 жылдан ерте болмауы тиіс. Кепілдік мерзімі (айларда) 12 ай. Құрылғының номиналды қоректену кернеуі – 220 В, жиілігі 50 Гц-тен аспайды. Қоректену кернеуінің номиналды мәннен рұқсат етілетін ауытқуы – кемінде 10% және 11%-дан аспайды. Тұтынатын қуаты – 6 ВА-дан аспайды. Деңгейді бақылау арналарының саны – кемінде 3. Кіріктірілген шығыс релелерінің саны – кемінде 3. Кіріктірілген реле контактілері арқылы коммутацияланатын токтың ең жоғары рұқсат етілетін мәні – 220 В, 50 Гц кезінде кемінде 4 А. Деңгей датчигінің электродтарындағы кернеу – 10 В-тан аспайды, жиілігі 50 Гц. Бақылау арнасының іске қосылуына себеп болатын сұйықтықтың кедергісі – 500 кОм-нан аспайды. Корпустың габариттік өлшемдері – кемінде 130 × 105 × 65 мм, 131 × 106 × 66 мм-ден аспайды. Корпустың қорғаныс дәрежесі – кемінде IP44. Тауардың құнына барлық қажетті шығындар, сондай-ақ тауарды түсіруге, тиеуге және соңғы межелі орынға жеткізуге байланысты шығындар кіреді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17911555-1
Наименование закупки:	Контрольно измерительные приборы и автоматика
Номер лота:	№ 88381954-ЗЦП1
Наименование лота:	Сигнализатор уровня
Описание лота:	для контроля предельного уровня жидких и сыпучих сред в емкостях находящихся под избыточным давлением, взрывозащищенный
Дополнительное описание лота:	Сигнализатор уровня жидкости для поплавковых выключателей
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ не предусмотрен. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска Не ранее 2025 года. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев. Номинальное напряжение питания прибора 220 В частотой не более 50 Гц Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения не менее 10 не более 11% Потребляемая мощность, не более 6 ВА Количество каналов контроля уровня не менее 3 Количество встроенных выходных реле не менее 3 Максимально допустимый ток, коммутируемый контактами встроенного реле не менее 4 А при 220 В 50 Гц Напряжение на электродах датчика уровня не более 10 В частотой 50 Гц Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля не более 500 кОм Габаритные размеры корпуса не менее 130×105×65 мм, не более 131x106x66 Степень защиты корпуса не менее IP44 В стоимость товара входят все необходимые затраты, а также затраты, связанные с разгрузкой, погрузкой товара и доставкой на место конечного пункта назначения.