Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17989819-1
Сатып алудың атауы:	Шикізат пен материалдар (Техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88506295-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналды бастапқы тоқ 1500 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТТ 150/5 кл. 0,5 Ток трансформаторы және клемник (техникалық ерекшелікке сәйкес) (РПС шикізат және материалдар)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ., «Сарыарқа» ауданы, Ы. Дүкенұлы, 23/1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа кол койылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы: ТТ 150/5 ток трансформаторы, дәлдік сыныбы 0,5, клеммнигімен бірге. 2. Мақсаты: Ток трансформаторы электр желісіндегі бастапқы токты өлшеу аспаптарын, электр энергиясын есептегіштерді және релелік қорғаныс құрылғыларын қосу үшін 5 А стандартты екінші реттік ток мәніне түрлендіруге арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары: – Бұйым түрі: ток трансформаторы. – Модель: ТТ 150/5. – Номиналды бастапқы ток: 150 А. – Номиналды екінші реттік ток: 5 А. – Дәлдік сыныбы: 0,5. – Желі жиілігі: 50 Гц. – Номиналды кернеуі: трансформатордың орындалуына сәйкес. – Екінші реттік орам саны: кемінде 1. – Орындалуы: электр тарату құрылғыларына орнатуға арналған. – Жиынтықталуы: екінші реттік тізбектерді қосуға арналған клеммнигі бар ток трансформаторы. – Клеммник өткізгіштерді сенімді және қауіпсіз қосуды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Тауарға қойылатын негізгі талаптар: – Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. – Ток трансформаторы көрсетілген номиналды параметрлер мен дәлдік сыныбына сәйкес болуы тиіс. – Түйіспелі қосылыстар өлшеу тізбектерінің сенімді жалғануын қамтамасыз етуі тиіс. – Тауар толық жиынтықта жеткізіліп, орнатуға дайын болуы тиіс. 5. Сапасына қойылатын талаптар: Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу кезінде тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 6. Тауарды жеткізу орны: Астана қаласы, Дүкенұлы көшесі, 23/1. 7. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17989819-1
Наименование закупки:	Сырье и материалы (Согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88506295-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1500 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока ТТ 150/5 кл. 0,5 и клемник (согласно технической спецификации) (РПС сырье и материалы)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана, район "Сарыарка", ул. Ы. Дукенулы, 23/1
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование ТРУ: Трансформатор тока ТТ 150/5, класс точности 0,5, с клеммником. 2. Назначение: Трансформатор тока предназначен для преобразования первичного тока электрической сети в стандартное значение вторичного тока 5 А для подключения измерительных приборов, счётчиков электроэнергии и устройств релейной защиты. 3. Основные технические характеристики: – Тип изделия: трансформатор тока. – Модель: ТТ 150/5. – Номинальный первичный ток: 150 А. – Номинальный вторичный ток: 5 А. – Класс точности: 0,5. – Частота сети: 50 Гц. – Номинальное напряжение: в соответствии с исполнением трансформатора. – Количество вторичных обмоток: не менее 1. – Исполнение: для установки в электрических распределительных устройствах. – Комплектация: трансформатор тока с клеммником для подключения вторичных цепей. – Клеммник должен обеспечивать надёжное и безопасное соединение проводников. 4. Основные требования к товару: – Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов. – Трансформатор должен соответствовать указанным номинальным параметрам и классу точности. – Контактные соединения должны обеспечивать надёжное подключение измерительных цепей. – Товар должен быть полностью укомплектован и готов к установке. 5. Требования к качеству: Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и стандартам Республики Казахстан. При поставке должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям. 6. Место поставки товара: г. Астана, ул. Дукенулы, 23/1. 7. Срок поставки товара: В течение 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком.