Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17770802-1
Тендер атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың №:	№ 87834775-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Регулятор

1. Тағайындалуы
· Өтемеленетін реактивті қуат: 25 кВАр
· Ең кіші қадам (саты): 2,5 кВАр
· Реттеу қадамдарының саны: 10
· Қадамдар (кВАр): 2,5 + 5 + 7,5 + 10
· Қондырғының орындалуы: қабырғаға ілінетін
· Шкафтың габариттері: 650 × 500 × 220 мм
· Автоматты реттеу: реттелетін
· Кіріс құрылғысы: автоматты ажыратқыш
· Қолданылатын конденсаторлар: 180 000 сағат
· Шешім түрі: ластануы аз желілерге арналған (THDI ≤ 10%, THDU ≤ 4%)
· Орындалу ерекшелігі: контакторлық
· Климаттық орындалуы және қорғаныс дәрежесі: УХЛ1; IP54
· Фазалар саны: 3 Желі жиілігі – 50 Гц;

2. Сапаға қойылатын талаптар:
• Өнімдер жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс;
• Жарықтар, сынықтар және деформациялар болмауы тиіс;
• Мәлімделген техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келуі тиіс.

3. Нормативтік құжаттар
• ГОСТ / DIN / ISO стандарттарына немесе баламасына сәйкестігі
• Өнім паспорты немесе сәйкестік сертификаты (қажет болған жағдайда)

4. Кепілдік міндеттемелер
• Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай

Жеткізу шарттары:
Тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу және түсіру жұмыстары Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Жеткізу мекенжайы:
Шымкент қ., Бозарық, Шымкент қаласының Солтүстік айналма жолы, 2262 км.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17770802-1
Наименование Тендера:	Приобретение товаров для электроснабжения
№ лота:	№ 87834775-ЗЦПнеГЗ1
Наименование лота:	Регулятор

1. Назначение
Компенсируемая реактивная мощность, кВАр: 25
Минимальная ступень, кВАр: 2.5
Количество шагов регулирования: 10
Ступени, кВАр: 2,5+5+7,5+10
Исполнение установки: навесное
Габариты шкафа, мм: 650×500×220
Автоматическое регулирование: регулируемая
Вводное устройство: Автомат
Применяемые конденсаторы:180 000 часов
Тип решения: Для слабозагрязненных сетей THDI<=10, THDU<=4
Особенность исполнения: Контакторная
Климатическое исполнение и степень защиты:УХЛ1;IP54
Количество фаз - 3; Частота сети - 50Гц;
2. Требования к качеству
• Изделия новые, не бывшие в эксплуатации
• Отсутствие трещин, сколов, деформаций
• Соответствие заявленным техническим характеристикам
3. Нормативные документы
• Соответствие стандартам: ГОСТ / DIN / ISO или эквивалент
• Паспорт изделия или сертификат соответствия — при необходимости
4. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев

Условия поставки:

Доставка и разгрузка товара на склад Заказчика осуществляется за счёт Поставщика.
Адрес поставки: г.Шымкент , Бозарык, Северный обход города Шымкент, 2262 км.