Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18010541-1
Сатып алудың атауы:	Шикізат пен материалдар (Техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88506295-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	пластмасс тұрқыда, номиналды кернеуі 0,66 кВ, номиналды бастапқы тоқ 1500 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТТ 150/5 кл. 0,5 Ток трансформаторы және клемник (техникалық ерекшелікке сәйкес) (РПС шикізат және материалдар)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ., «Сарыарқа» ауданы, Ы. Дүкенұлы, 23/1
Жеткізу мерзімі:	Шартқа кол койылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы: ТТ 150/5 ток трансформаторы, дәлдік сыныбы 0,5, клеммнигімен бірге. 2. Мақсаты: Ток трансформаторы электр желісіндегі бастапқы токты өлшеу аспаптарын, электр энергиясын есептегіштерді және релелік қорғаныс құрылғыларын қосу үшін 5 А стандартты екінші реттік ток мәніне түрлендіруге арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары:– Бұйым түрі: ток трансформаторы.– Модель: ТТ 150/5.– Номиналды бастапқы ток: 150 А.– Номиналды екінші реттік ток: 5 А.– Дәлдік сыныбы: 0,5.– Желі жиілігі: 50 Гц.– Номиналды кернеуі: трансформатордың орындалуына сәйкес.– Екінші реттік орам саны: кемінде 1.– Орындалуы: электр тарату құрылғыларына орнатуға арналған.– Жиынтықталуы: екінші реттік тізбектерді қосуға арналған клеммнигі бар ток трансформаторы.– Клеммник өткізгіштерді сенімді және қауіпсіз қосуды қамтамасыз етуі тиіс. 4. Тауарға қойылатын негізгі талаптар:– Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.– Ток трансформаторы көрсетілген номиналды параметрлер мен дәлдік сыныбына сәйкес болуы тиіс.– Түйіспелі қосылыстар өлшеу тізбектерінің сенімді жалғануын қамтамасыз етуі тиіс.– Тауар толық жиынтықта жеткізіліп, орнатуға дайын болуы тиіс. 5. Сапасына қойылатын талаптар: Тауар Қазақстан Республикасының қолданыстағы техникалық регламенттері мен стандарттарына сәйкес болуы тиіс. Жеткізу кезінде тауардың сапасы мен белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 6. Тауарды жеткізу орны: Астана қаласы, Дүкенұлы көшесі, 23/1. 7. Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18010541-1
Наименование закупки:	Сырье и материалы (Согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88506295-ЗЦП2
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1500 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока ТТ 150/5 кл. 0,5 и клемник (согласно технической спецификации) (РПС сырье и материалы)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана, район "Сарыарка", ул. Ы. Дукенулы, 23/1
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование ТРУ: Трансформатор тока ТТ 150/5, класс точности 0,5, с клеммником. 2. Назначение: Трансформатор тока предназначен для преобразования первичного тока электрической сети в стандартное значение вторичного тока 5 А для подключения измерительных приборов, счётчиков электроэнергии и устройств релейной защиты. 3. Основные технические характеристики:– Тип изделия: трансформатор тока.– Модель: ТТ 150/5.– Номинальный первичный ток: 150 А.– Номинальный вторичный ток: 5 А.– Класс точности: 0,5.– Частота сети: 50 Гц.– Номинальное напряжение: в соответствии с исполнением трансформатора.– Количество вторичных обмоток: не менее 1.– Исполнение: для установки в электрических распределительных устройствах.– Комплектация: трансформатор тока с клеммником для подключения вторичных цепей.– Клеммник должен обеспечивать надёжное и безопасное соединение проводников. 4. Основные требования к товару:– Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и производственных дефектов.– Трансформатор должен соответствовать указанным номинальным параметрам и классу точности.– Контактные соединения должны обеспечивать надёжное подключение измерительных цепей.– Товар должен быть полностью укомплектован и готов к установке. 5. Требования к качеству: Товар должен соответствовать действующим техническим регламентам и стандартам Республики Казахстан. При поставке должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество и соответствие товара установленным требованиям. 6. Место поставки товара: г. Астана, ул. Дукенулы, 23/1. 7. Срок поставки товара: В течение 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком