Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17528261-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 87724236-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу тұрақтандырғышы
Лоттың сипаттауы:	электрлі механикалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кернеу тұрақтандырғышы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616420100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. А.Аширов көшесі 111 үй. "Қазсушар" РМК Түркістан филиалы Шардара су қоймасы
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Стабилизатор Шығу кернеуі 380 В Фазалар саны 3 Тұрақтандырғыш түрі Электромеханикалық Ток жиілігі 50 Гц Қуат 10 тоқсан Кіріс кернеуі Фазадан фазаға: 380В ±30% (270-430В) Шығу кернеуі Фазадан фазаға: 380 В ±3% Жиілігі 50 Гц Оқшаулау кедергісі≥2МΩ Шу<55 дБ Толқындық деформация Нөл Трансформатордың оқшаулау класы F сыныбы Сымды жүйе 3 фазалы, 4 символды + GND Жұмыс уақыты ≥80,000 сағат Кернеуді реттеу тәсілі Үш фазалы тәуелсіз реттеу Оқшауланған беріктік Үш фазалы: 2500 В/1 мин тесусіз Қорғау дәрежесі IP21. Жеткізу мен түсіруді мердігер жүргізеді. Байланыс нөмері+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17528261-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн.101)
Номер лота:	№ 87724236-ЗЦП1
Наименование лота:	Стабилизатор напряжения
Описание лота:	электромеханический
Дополнительное описание лота:	Стабилизатор напряжения (Эн.101)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616420100, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара ул.А.Аширов д 111, Шардаринсого водохранилища ТФ РГП "Казводхоз"
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Стабилизатор Выходное напряжение 380 В Количество фаз 3 Тип стабилизатора Электромеханический Частота тока 50 Гц Мощность 10 квартал Входное напряжение От фазы к фазе: 380В ± 30% (270-430В) Выходное напряжение От фазы к фазе: 380 В ± 3% Частота 50 Гц Сопротивление изоляции ≥ 2М Ω Шум <55 дБ Волновая деформация Ноль Класс изоляции трансформатора Класс F Проводная система 3 фазы, 4 символа + GND Рабочее время ≥ 80,000 часов Способ регулирования напряжения Трехфазное независимое регулирование Изолированная прочность Трехфазный: 2500 В/1 мин без проколов. Степень защиты IP21.Поставка и разгрузка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"