Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81760341-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	оттегілі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған 0-16bar CL 1.0 IP65 Ø 100 манометрі
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшеу диапазоны: кем дегенде 0 16 бардан аспайды (сонымен қатар кгс/см2 немесе МПа-да масштабталады). Дәлдік сыныбы 1.0-ден кем емес; 1.5; 2.5-тен артық емес. Рұқсат етілген қателік: шкаланың жоғарғы шегінен ± 1% кем емес ± 2.5% артық емес. Корпустың диаметрі кемінде 40, 50, 63, 100, 150, 160 немесе 250 мм-ден аспайды.жалғағыш жіп кемінде М12х1.5, М20х1.5, G 1/8, G 1/4, G 1/2 артық емес. Ортаның Жұмыс температурасы -60° С-тан кем емес +150° С. механизмнің материалы: мыс-жез қорытпасы немесе тот баспайтын болат. Шаңнан қорғау дәрежесі IP40, IP53 кем емес, IP65 артық емес. ГОСТ 2405-88.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81760341-ЗЦП1
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	кислородный
Дополнительное описание лота:	Манометр 0-16bar CL 1.0 IP65 Ø 100 для РК
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Диапазон измерений : не менее 0 не более 16 бар (также шкалируется в кгс/см² или МПа). Класс точности не менее 1.0; 1.5; не более 2.5. Допустимая погрешность : не менее ± 1% не более ± 2.5% от верхнего предела шкалы. Диаметр корпуса не менее 40, 50, 63, 100, 150, 160 или не более 250 мм. Присоединительная резьба не менее М12х1.5, М20х1.5, G 1/8, G 1/4, не более G 1/2. Рабочая температура среды не менее -60° С не более +150° С. Материал механизма: медно-латунный сплав или нержавеющая сталь. Степень пылевлагозащиты не менее IP40, IP53, не более IP65. ГОСТ 2405-88.