Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17944020-1
Сатып алудың атауы:	Қайта зарядталатын батареясы бар цифрлық 2500 В мегаомметр
Лоттың нөмірі:	№ 82768493-ЗЦП4
Лоттың атауы:	Мегаомметр
Лоттың сипаттауы:	өлшеулер диапазоны 0-5, 5-1000 МОм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	мегаомметр 1000
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Гаухар Ана 99А
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Аккумуляторлы, 2500 В кернеуге арналған UNI-T UT512E сандық мегаомметрі Сипаттамасы Техникалық талаптар Саны 1 дана Моделі UNIT UT512E Мақсаты 0,4–10 кВ кернеулі кабельдердің, электр қозғалтқыштарының, трансформаторлардың және коммутациялық аппараттардың оқшаулау кедергісін өлшеуге арналған Сынақ кернеулері 250, 500, 1000, 2500 В, 10 % қадаммен реттеу мүмкіндігімен Оқшаулау кедергісін өлшеу диапазоны 2,5 ТОм-ға дейін (2500 В кернеуде) Өлшеу қателігі Негізгі диапазонда ±(5 % + 5 ең кіші разряд бірлігі) Қосымша өлшеу функциялары DAR және PI көрсеткіштерін автоматты түрде өлшеу; тұрақты кернеуді (DC) 1000 В-қа дейін, айнымалы кернеуді (AC) 750 В-қа дейін өлшеу; сыйымдылықты 0,01–2 мкФ аралығында өлшеу; төмен кедергіні 0,1–600 Ом аралығында өлшеу Қысқа тұйықталу тогы Шамамен 5 мА Функциялары Өлшенетін объектіні автоматты түрде разрядтау, жоғары кернеу туралы ескерту дабылы, 99 минутқа дейінгі таймер, салыстыру режимі, дисплейді жарықтандыру Жады және интерфейс 999 өлшеу нәтижесіне дейін сақтау, USB арқылы компьютерге деректерді жіберуЭлектр қауіпсіздігі санаты CAT IV 600 В Қуат көзі Кіріктірілген литий аккумуляторы, 14,8 В, 5200 мА·сағ, 220 В электр желісінен зарядтау Метрологиялық талаптар ҚР МӨЖ мемлекеттік тізіліміне енгізілген, бастапқы салыстырып тексеру сертификаты болуы тиіс Жиынтық құрамы Құрылғы, аккумулятор, зарядтау құрылғысы, 3 өлшеу сымы (қызыл, қара, жасыл), USB кабелі, тасымалдау белдігі, кейс, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық Стандарттары ГОСТ IEC 61557-1, ГОСТ IEC 61557-2, ГОСТ IEC 61010-1-2014; КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17944020-1
Наименование закупки:	Мегаомметр цифровой 2500 В с аккумулятором
Номер лота:	№ 82768493-ЗЦП4
Наименование лота:	Мегаомметр
Описание лота:	диапазон измерений 0-5, 5-1000 МОм
Дополнительное описание лота:	мегаомметр 1000
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган Гаухар Ана 99А
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мегаомметр цифровой 2500 В с аккумулятором UNI-T UT512E Количество 1 шт. Модель UNI-T UT512E Назначение Измерение сопротивления изоляции кабелей 0,4–10 кВ, электродвигателей, трансформаторов, коммутационных аппаратов Испытательные напряжения 250, 500, 1000, 2500 В с подстройкой ступенями 10 % Диапазон измерения сопротивления изоляции До 2,5 ТОм (на 2500 В) Погрешность ±(5 % + 5 е.м.р.) в основном диапазоне Дополнительные измерения DAR и PI (автоматически); напряжение DC до 1000 В, AC до 750 В; ёмкость 0,01–2 мкФ; низкоомное сопротивление 0,1–600 Ом Ток короткого замыкания Около 5 мА Функции Автоматический разряд объекта, сигнализация высокого напряжения, таймер до 99 мин, режим сравнения, подсветка дисплея Память и интерфейс 999 измерений, выгрузка на ПК по USB Категория безопасности CAT IV 600 В Питание Встроенный литиевый аккумулятор 14,8 В, 5200 мА·ч, зарядка от сети 220 В Метрология Внесён в реестр ГСИ РК, с сертификатом первичной поверки Комплектация Прибор, аккумулятор, зарядное устройство, 3 измерительных провода (красный, чёрный, зелёный), кабель USB, ремень, кейс, руководство на русском языке Стандарт ГОСТ IEC 61557-1, ГОСТ IEC 61557-2, ГОСТ IEC 61010-1-2014; ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011