Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17934938-1
Сатып алудың атауы:	Энергетика және инфрақұрылым объектілерін пайдалану басқармасының тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82468432-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фотореле
Лоттың сипаттауы:	электрмен жарықтандырғыш аспап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334645100, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Атамекен а. Есептік квартал 85, ғимарат 1337
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Номиналды кернеу: 230 В; Номиналды жиілік: 50Гц; TDM FRL-02 SQ0324-0002 фоторелесі корпусының ақ түсі; Жұмыс температурасының диапазоны: -25-тен +40 °С-қа дейін; Номиналды жүктеме тогы (cos φ=1 кезінде): 10 А; Жарық деңгейіне байланысты іске қосу шегі: 5-50 люкс (реттелетін); Меншікті қуат тұтынуы (жұмыс режимінде/күту режимінде): 0,45/0,1 Вт; Кірістірілген фотосенсор; Орнату әдісі: қабырға; Өнім энергияны үнемдейді; Жарықтандыруды басқару процесін автоматтандырады; Жүктемені ауыстырып қосу элементі ретінде электромеханикалық реле қолданылады. Мақсаты: Кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц бірфазалы айнымалы ток электр желілерінде жарықтандыру деңгейіне байланысты жарықтандыруды автоматты түрде қосу және өшіру үшін. Ақау анықталған жағдайда оны 3 жұмыс күнінен кешіктірмей ауыстыру қажет. ГОСТ Р 51324.2.1-99 Жабдықтаушы, өнімді қайтаруды және ауыстырылатын өнімді өз қаражаты есебінен жіберуді ұйымдастыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17934938-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров Управления энергетики и эксплуатации объектов инфраструктуры
Номер лота:	№ 82468432-ЗЦП1
Наименование лота:	Фотореле
Описание лота:	электроосветительный прибор
Дополнительное описание лота:	
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334645100, область Жетiсу, Панфиловский район, с.Атамекен Учетный квартал 85, здание 1337
Срок поставки:	в течение 20 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Номинальное напряжение: 230 В; Номинальная частота: 50 Гц; Белый цвет корпуса фотореле TDM ФРЛ-02 SQ0324-0002; Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 °С; Номинальный ток нагрузки (при cos φ=1): 10 А; Порог срабатывания в зависимости от уровня освещенности: 5-50 лк (регулируемый); Собственная потребляемая мощность (в режиме работы/в режиме ожидания): 0,45/0,1 Вт; Встроенный фотодатчик; Способ установки: настенный; Изделие экономит электроэнергию; Автоматизирует процесс управления освещением; В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле. Назначение: Для автоматического включения и отключения освещения в зависимости от уровня освещенности в однофазных электрических сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц. ГОСТ Р 51324.2.1-99 В случае выявление брака подлежить замене не позднее 3-х рабочих дней. Поставщик обязан организовать возврат товара и отправку заменяющего товара за счет своих расходов.