Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17575233-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87792754-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АСБ, кернеуі 1 000 В көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АСБ 3×120 техникалық спецификациямен сәйкес
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. ул. Привокзальная 5
Жеткізу мерзімі:	Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне (КТП) енгізілген болса – жеткізу мерзімі 60 к. д.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	МЕМСТ 18410-73.Шыққан жылы 2026 ж. ерте емес Кепілдік мерзімі (айлар) 12 ай.АСБ маркалы болат ленталардан жасалған алюминий өткізгіш өткізгіштері, қағаз сіңдірілген оқшаулағышы, қорғасын қабықшасы және броньы бар күштік Кабель, Кабель электр энергиясын жиілігі 50 Гц, номиналды кернеуі 6 кВ айнымалы ток желілерінде беруге және таратуға арналған, негізінен жерге, траншеяларға және кабель конструкциясында көзделген басқа да жағдайларға төселген. Кабель стационарлық төсеуге және электр желілерінде 6 кВ-тан төмен емес пайдалануға арналуы тиіс. Өткізгіш өзектер саны 3. Әр тамырдың көлденең қимасы 120 мм2 құрайды. Өткізгіш өзектердің материалы-алюминий. Орындау бір сымды монолитті болды. Оқшаулау — оқшаулағыш құрамға малынған қағаз. Белдік оқшаулау — оқшаулағыш құраммен сіңдірілген қағаз. Қабық — қорғасын. Бронь — Болат таспалардан жасалған. Сыртқы қорғаныс жабыны — АСБ дизайнына сәйкес. 120 мм2 қимасы бар 6 кВ кабель үшін ГОСТ бойынша қағаз оқшаулағышының номиналды қалыңдығы 2,0 мм, ал белдік оқшаулағышы-0,95 ММ. кабель жерге төсеу үшін жарамды болуы керек; кабельдік траншеялар; кабельдік құрылыстар. Жеткізілген кабель жаңа болуы керек; пайдаланылмаған; зауытта жасалған; қорғасын қабығына зақым келтірместен; броньға зақым келтірместен; сыртқы қорғаныш жабынына зақым келтірместен; герметикалығын бұзбай; қабықты жөндеу іздері жоқ; зауыттық таңбасы сақталған. Қорғасын қабығы зақымдалған, сауыты бұзылған немесе ылғалдың әсер ету іздері бар кабельді жеткізуге жол берілмейді. Кабель кабельдік барабандарда жеткізіледі; барабанда мыналар көрсетілуі керек: кабель маркасы; өзектер саны; қимасы; номиналды кернеу; ұзындығы; салмағы; дайындаушы зауыт; шығарылған күні; барабан нөмірі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17575233-1
Наименование закупки:	Закуп товаров(СГЭ)
Номер лота:	№ 87792754-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АСБ, напряжение более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	АСБ 3х120 согласно технической спецификации
Количество:	40
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул. Привокзальная 5
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки поставщиком. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей (КТП) – срок поставки 60 к.д.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ 18410-73.Год выпуска Не ранее 2026 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев.Кабель силовой с алюминиевыми токопроводящими жилами, бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой и броней из стальных лент марка АСБ, Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в сетях переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6 кВ, с прокладкой преимущественно в земле, траншеях и других условиях, предусмотренных конструкцией кабеля. Кабель должен быть предназначен для стационарной прокладки и эксплуатации в электрических сетях не ниже 6 кВ. Марка — АСБ. Количество токопроводящих жил 3. Сечение каждой жилы 120 мм². Материал токопроводящих жил — алюминий. Исполнение жил однопроволочные монолитное. Изоляция — бумажная, пропитанная изоляционным составом. Поясная изоляция — бумажная, пропитанная изоляционным составом. Оболочка — свинцовая. Броня — из стальных лент. Наружный защитный покров — в соответствии с конструкцией АСБ. Для кабеля 6 кВ сечением 120 мм² номинальная толщина бумажной изоляции жилы по ГОСТ составляет 2,0 мм, а поясной изоляции — 0,95 мм. Кабель должен быть пригоден для прокладки в земле; кабельных траншеях; кабельных сооружениях. Поставляемый кабель должен быть новым; не бывшим в эксплуатации; заводского изготовления; без повреждений свинцовой оболочки; без повреждений брони; без повреждений наружного защитного покрова; без нарушения герметичности; без следов ремонта оболочки; с сохраненной заводской маркировкой. Не допускается поставка кабеля с поврежденной свинцовой оболочкой, нарушенной броней или следами воздействия влаги. Кабель поставляется на кабельных барабанах; На барабане должна быть указана: марка кабеля; количество жил; сечение; номинальное напряжение; длина; масса; завод-изготовитель; дата изготовления; номер барабана.