Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17685805-1
Тендер атауы:	Электр тауарларын сатып алу
Лоттың №:	№ 87758956-ОИнеГ32
Лоттың атауы:	Траверса

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ТМ65 траверсасын сатып алуға

Тауардың атауы: 10 кВ ӘЖ-ге арналған ТМ65 траверсасы

№	Сипаттаманың атауы	Қойылатын талап
1	Атауы	Металл траверса
2	Маркасы / моделі	ТМ65 немесе баламасы
3	Түрі	Әуе электр беру желілеріне арналған траверса
4	Желінің номиналды кернеуі	10 кВ
5	Мақсаты	10 кВ ӘЖ тіректеріне оқшаулағыштар мен сымдарды орнату және бекіту үшін
6	Қолдану саласы	10 кВ әуе электр беру желілері
7	Материалы	Конструкциялық болат
8	Қорғаныш жабыны	Ыстықтай мырыштау немесе коррозиядан қорғауды қамтамасыз ететін басқа да антикоррозиялық жабын
9	Конструкциясы	10 кВ ӘЖ тіректеріне орнатуға арналған металл конструкция
10	Механикалық беріктігі	Сымдар мен орнатылған желілік арматурадан түсетін есептік жүктемелерді қабылдауды қамтамасыз етуі тиіс
11	Коррозияға төзімділігі	Міндетті
12	Атмосфералық әсерлерге төзімділігі	Міндетті
13	Оқшаулағыштарды бекіту	ТМ65 конструкциясына сәйкес болуы тиіс
14	Тірекке бекіту	Штаттық бекіту элементтері арқылы

15	Үйлесімділігі	Тиісті орындаудағы 10 кВ ӘЖ тіректерімен, оқшаулағыштарымен және желілік арматурасымен
16	Тауардың жағдайы	Жаңа, пайдаланылмаған
17	Сыртқы түрі	Жарықтарсыз, деформацияларсыз, қылауларсыз және қорғаныш жабынының зақымдануынсыз
18	Жиынтықтылығы	Траверса зауыттық толық жиынтықта; бекіту элементтері — орындалуына сәйкес
19	Құжаттамасы	Паспорт/сапа сертификаты, сәйкестік құжаттары — талаптар болған жағдайда
20	Кепілдігі	Кемінде 12 ай

Ескерту:

Осы техникалық сипаттамада көрсетілген талаптардан төмен емес техникалық сипаттамалары бар тауарды жеткізуге жол беріледі.

Баламалы тауарды жеткізуге **10 кВ ӘЖ-ге арналған ТМ65 траверсасына** қойылатын негізгі техникалық талаптарға толық сәйкес болған жағдайда жол беріледі, оның ішінде мақсаты, конструкциялық орындалуы, механикалық беріктігі, антикоррозиялық қорғанысы және қолданылатын оқшаулағыштар мен желілік арматурамен үйлесімділігі қамтамасыз етілуі тиіс.

Жеткізілетін траверса жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, деформацияларсыз және коррозия іздерінсіз болуы тиіс.

Өлшемдері, массасы, саңылаулардың саны мен орналасуы, сондай-ақ бекіту тәсілі дайындаушының техникалық құжаттамасына және 10 кВ ӘЖ жобалық орындалуына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17685805-1
Наименование Тендера:	Приобретение электрические товары
№ лота:	№ 87758956-ОИнеГ32
Наименование лота:	Траверса

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на закуп траверсы ТМ65

Наименование товара: Траверса ТМ65 для ВЛ 10 кВ

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
1	Наименование	Траверса металлическая
2	Марка / модель	ТМ65 или эквивалент
3	Тип	Траверса для воздушных линий электропередачи
4	Номинальное напряжение линии	10 кВ
5	Назначение	Для установки и крепления изоляторов и проводов на опорах ВЛ 10 кВ
6	Область применения	Воздушные линии электропередачи 10 кВ
7	Материал	Сталь конструкционная
8	Защитное покрытие	Горячее цинкование или иное антикоррозионное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии
9	Конструкция	Металлическая, предназначенная для установки на опорах ВЛ 10 кВ
10	Механическая прочность	Должна обеспечивать восприятие расчетных нагрузок от проводов и установленной линейной арматуры
11	Устойчивость к коррозии	Обязательно
12	Устойчивость к атмосферным воздействиям	Обязательно

№	Наименование характеристики	Требуемое значение
13	Крепление изоляторов	Должно соответствовать конструкции ТМ65
14	Крепление к опоре	Посредством штатных крепежных элементов
15	Совместимость	С опорами, изоляторами и линейной арматурой ВЛ 10 кВ соответствующего исполнения
16	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации
17	Внешний вид	Без трещин, деформаций, заусенцев и повреждений защитного покрытия
18	Комплектность	Траверса в полной заводской комплектации; крепежные элементы — согласно исполнению
19	Документация	Паспорт/сертификат качества, документы о соответствии — при наличии требований
20	Гарантия	Не менее 12 месяцев

Примечание:

Допускается поставка товара с техническими характеристиками, не уступающими указанным в настоящей технической спецификации.

Эквивалент допускается при полном соответствии основным техническим требованиям, предъявляемым к траверсе ТМ65 для ВЛ 10 кВ, включая назначение, конструктивное исполнение, механическую прочность, антикоррозионную защиту и совместимость с применяемыми изоляторами и линейной арматурой.

Поставляемая траверса должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, без механических повреждений, деформаций и следов коррозии.

Размеры, масса, количество и расположение отверстий, а также способ крепления должны соответствовать технической документации изготовителя и проектному исполнению ВЛ 10 кВ.