Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18025176-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Шаруашылық тауарларын сатып алу (УГ) |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88796226-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Кәбіл |
| **Лоттың сипаттауы:** | маркасы АВВГнг-LS, кернеуі 1 000 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кабель АВВГ 2*2,5 (УГ) |
| **Саны, көлемі:** | 200 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 632800000, Шығыс Қазақстан облысы, Семей Қ.Ә. Абай облысы, Семей қаласы, Сеченов көшесі 1 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | АВВГ 2*2,5 ОК-0,66 Қуат кабелі, бір сымды дөңгелек өзек түрі. Негізгі тамырлар саны2, негізгі тамырлардың көлденең қимасы, мм2 2,5. Үлгі Тапсырыс берушімен келісіледі. ГОСТ 31996-2012 (ГОСТ 31565-2012 бойынша өрт қауіпсіздігі талаптарымен) |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18025176-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение хозяйственных товаров (УГ) |
| **Номер лота:** | № 88796226-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Кабель |
| **Описание лота:** | марка АВВГнг-LS, напряжение 1 000 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Кабель АВВГ 2*2,5 (УГ) |
| **Количество:** | 200 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 632800000, Восточно-Казахстанская область, Семей Г.А. Область Абай, г.Семей, ул. Сеченова 1 |
| **Срок поставки:** | в течение 15 календарных дней с момента подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Силовой кабель АВВГ 2*2,5ок-0,66, вид жилы однопроволочный круглый. Количество основных жил2, сечение основных жил, мм2 2,5. Образец согласовать с заказчиком. ГОСТ 31996-2012(с требованиями пожарной безопасности по ГОСТу 31565-2012) |