Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17984559-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Лоттың нөмірі:	№ 88704157-3ЦП1
Лоттың атауы:	Фотореле
Лоттың сипаттауы:	электрмен жарықтандырғыш аспап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Приобретение Фотореле электроосветительный прибор (Энергосервис)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	**Тауардың атауы: Электр жарықтандыру жүйесіне арналған фотореле** **1. Мақсаты:** Фотореле сыртқы жарықтандыру жүйелерін табиғи жарық деңгейіне байланысты автоматты түрде қосуға және ажыратуға арналған. Құрылғы күн батқан кезде жарықтандыру шамдарын автоматты түрде қосып, күн шыққан кезде ажыратуды қамтамасыз етуі тиіс. **2. Техникалық сипаттамалары:** 1. Тауар түрі – жарық сезгіш автоматты фотореле. 2. Қолданылу мақсаты – көше, саябақ, аула және өзге де сыртқы электр жарықтандыру жүйелерін автоматты басқару. 3. Жұмыс істеу қағидаты – қоршаған ортаның табиғи жарық деңгейіне байланысты автоматты түрде қосу және ажырату. 4. Қоректендіру кернеуі – 220–240 В. 5. Электр желісінің жиілігі – 50 Гц. 6. Коммутациялық жүктеме тогы – кемінде 10 А. 7. Жарық сезгіштік деңгейі – реттелетін немесе өндіруші белгілеген шекті мәндерге сәйкес. 8. Жарық деңгейі өзгерген кезде жалған қосылуды болдырмайтын уақыттық кідіріс функциясының болуы құпталады. 9. Орнатылуы – сыртқы жарықтандыру желілерінде пайдалануға жарамды. 10. Қорғаныс дәрежесі – сыртқы ортада орнатуға жарамды, кемінде IP44. 11. Корпусы атмосфералық әсерлерге, ылғал мен шаңға төзімді болуы тиіс. 12. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық сапада болуы тиіс. 13. Жеткізу кезінде өндірушінің техникалық паспорты немесе сапасын растайтын құжат ұсынылуы тиіс. **3. Тауарды келісу және қабылдау талаптары:** Жеткізуші тауарды жеткізуге дейін фотореленің нақты моделін, техникалық сипаттамаларын, жарық сезгіштік диапазонын, коммутациялық жүктеме тогын және монтаждау түрін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуі тиіс. Қажет болған жағдайда тауардың фотосуретін, техникалық паспортын немесе өндірушінің сипаттамасын ұсынады. Тапсырыс берушімен келісілмеген немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар қабылданбайды. Анықталған ақаулар мен сәйкессіздіктер жеткізушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17984559-1
Наименование закупки:	Приобретение Кабель заземления (Энергосервис)
Номер лота:	№ 88704157-ЗЦП1
Наименование лота:	Фотореле
Описание лота:	электроосветительный прибор
Дополнительное описание лота:	Приобретение Фотореле электроосветительный прибор (Энергосервис)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.,
Срок поставки:	После подписании договора 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	**Наименование товара: Фотореле для системы электрического освещения** **1. Назначение:** Фотореле предназначено для автоматического включения и отключения систем наружного освещения в зависимости от уровня естественной освещенности. Устройство должно обеспечивать автоматическое включение осветительных приборов при наступлении темноты и отключение при достаточном естественном освещении. **2. Технические характеристики:** 1. Вид товара – светочувствительное автоматическое фотореле. 2. Назначение – автоматическое управление уличным, парковым, дворовым и иным наружным электрическим освещением. 3. Принцип работы – автоматическое включение и отключение в зависимости от уровня естественной освещенности окружающей среды. 4. Напряжение питания – 220–240 В. 5. Частота электрической сети – 50 Гц. 6. Коммутационный ток нагрузки – не менее 10 А. 7. Уровень светочувствительности – регулируемый либо в соответствии с пороговыми значениями, установленными производителем. 8. Желательно наличие функции временной задержки, предотвращающей ложное срабатывание при кратковременном изменении уровня освещенности. 9. Установка – устройство должно быть пригодно для эксплуатации в сетях наружного освещения. 10. Степень защиты – не менее IP44, с учетом установки на открытом воздухе. 11. Корпус должен быть устойчив к атмосферным воздействиям, влаге и пыли. 12. Товар должен быть новым, ранее не использованным, заводского качества. 13. При поставке должен быть представлен технический паспорт производителя либо документ, подтверждающий качество товара. **3. Требования к согласованию и приемке товара:** До поставки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком конкретную модель фотореле, технические характеристики, диапазон светочувствительности, коммутационный ток нагрузки и способ монтажа. При необходимости Поставщик предоставляет фотографию товара, технический паспорт или описание производителя. Товар, не согласованный с Заказчиком либо не соответствующий требованиям технической спецификации, приемке не подлежит. Выявленные дефекты и несоответствия подлежат замене за счет Поставщика.