Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17646048-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Кран тауарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81823604-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы :** | Шарлы кран |
| **Лоттың сипаттауы:** | болат, шартты қысымы 0-400 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, қолмен жасалатын |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Кран д89 ППУ ПЭ 1 түрі өзек ұзындығы 1000 мм |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Астана қ., Байқоңыр ауданы, Пушкин к-сі, 83 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса (осы тауардың тауар өндірушісі болып табылады), жеткізу мерзімі шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күнді құрайды, өзелерге Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Шартты диаметрі кемінде 89 мм және полиэтилен қабығы бар полиуретанды көбік оқшаулауында 89,1 мм-ден аспайтын (1 типті) және 1000 мм ұзартылған өзегі бар болат шар клапаны жылу желілерін жер асты құбырсыз төсеуге арналған. Белгілеуді декодтау: D89 (Ду 89): тесік пен қосылатын құбырдың номиналды диаметрі-89 мм кем емес және 89,1 мм артық емес .PPU: полиуретанды көбік Жылу оқшаулау. PE: полиэтиленнен жасалған сыртқы қорғаныс қабығы(жерасты орналастыру үшін). 1 түрі: МЕМСТ 30732 бойынша ППУ-оқшаулау қабатының стандартты (негізгі) қалыңдығы. Өзектің ұзындығы 1000 мм (H=1000): терең жылу камераларын салмай, жер бетінен немесе еден жабынынан құлыптау механизмін басқаруға арналған ұзартылған шпиндель/өзек дизайны. Өнім жаңа, пайдаланылмаған, 2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы керек. МС 30732-2020 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17646048-1 |
| **Наименование закупки:** | Закуп товара кран |
| **Номер лота:** | № 81823604-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Кран шаровой стальной |
| **Описание лота:** | условное давление 0-400 Мпа, диаметр 10-1400 мм, ручной |
| **Дополнительное описание лота:** | Кран д89 ППУ ПЭ 1 тип длина штока 1000мм |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр ул. Пушкина 83 |
| **Срок поставки:** | Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей (является товаропроизводителем данного товара), срок поставки составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, для иных 15 календарных дней после подписания договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Стальной шаровой кран с условным диаметром не менее 89 мм и не более 89,1мм в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой (тип 1) и удлиненным штоком на 1000 мм предназначен для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей. Расшифровка обозначения: д89 (Ду 89): Номинальный диаметр отверстия и присоединяемой трубы — не менее 89 мм и не более 89,1мм .ППУ: Теплоизоляция из пенополиуретана. ПЭ: Наружная защитная оболочка из полиэтилена (для подземного размещения). 1 тип: Стандартная (основная) толщина слоя ППУ-изоляции по ГОСТ 30732. Длина штока 1000 мм (Н=1000): Удлиненная конструкция шпинделя/штока для управления запорным механизмом с поверхности земли или из перекрытия без строительства глубоких тепловых камер. Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее 2026г. ГОСТ 30732-2020 |