Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200357-3ЦП1
Лоттың атауы :	Кернеу көрсеткіші
Лоттың сипаттауы:	екі полюсті 1000 В жоғары
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кернеу УВН-10
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	УВН-10 типті кернеу көрсеткіші (УВН – жоғары кернеу көрсеткіші; 10 – номиналды кернеу, кВ) электр қондырғыларында кернеудің бар-жоғын анықтауға арналған. Кернеуді анықтау диапазоны – 1,5 кВ-тан 10 кВ-қа дейін. 6–10 кВ ток өткізгіш бөліктерге тигізу мен алғашқы жарқылдың пайда болуы арасындағы интервал – 1 секундтан аспайды. Номиналды кернеу 10 кВ болған кезде алғашқы және кейінгі жарқылдар арасындағы интервал – 1 секундтан аспайды. Жиналған күйдегі көрсеткіштің ұзындығы – кемінде 0,79 м. Салмағы – 0,35 кг-нан аспайды. МЕМСТ 20493-2001.Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200357-ЗЦП1
Наименование лота:	Указатель напряжения
Описание лота:	двухполюсный свыше 1000 В
Дополнительное описание лота:	Указатель УВН-10
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Указатель напряжения типа УВН-10 (УВН – указатель высокого напряжения; 10 – номинальное напряжение, кВ) предназначен для определения наличия напряжения в электроустановках. Диапазон определения напряжения – от 1,5 кВ до 10 кВ. Интервал между касанием токоведущих частей 6–10 кВ и первой вспышкой – не более 1 с. Интервал между первой и последующими вспышками при номинальном напряжении 10 кВ – не более 1 с. Длина указателя в собранном виде – не менее 0,79 м. Масса – не более 0,35 кг. ГОСТ 20493-2001.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.