Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17325622-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81761839-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Диодтық көпір
Лоттың сипаттауы:	ауыспалы тоқты түзетуге арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ҚА арналған 25А 1200В 26МВ120А бірфазалы диодты көпір
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Бір фазалы төртбұрышты диодты көпір. Максималды тұрақты кері кернеу 1200 В-тан аспайды. максималды импульстік кері кернеу 1350 В-тан аспайды. Максималды тікелей (жарты кезеңде түзетілген) ток, 25 А аспайды Максималды рұқсат етілген тікелей импульстік ток 400 А-дан аспайды, максималды кері ток 1000 мкА-дан аспайды. IPR кезінде максималды тікелей кернеу 1.1 в аспайды. 40А.жұмыс температурасы 55-тен кем емес 150 С. D - 34A-D — 34A корпусы-қуатты түзеткіш диодты көпірлер (жинақтар) үшін шаршы корпустың өнеркәсіптік стандарты. Фазалар саны 1-ден кем емес. МЕМСТ 20241-74"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17325622-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81761839-ЗЦП1
Наименование лота:	Мост диодный
Описание лота:	для выпрямления переменного тока
Дополнительное описание лота:	Диодный мост однофазный 25А 1200В 26MB120A для РК
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Однофазный диодный мост квадратной формы. Максимальное постоянное обратное напряжение не более 1200 В. Максимальное импульсное обратное напряжение не более 1350 В. Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток, не более 25 А Максимальный допустимый прямой импульсный ток не более 400 А. Максимальный обратный ток не более 1000 мкА. Максимальное прямое напряжение не более 1.1 В при Iпр. 40А. Рабочая температура не менее 55 не более 150 С. Корпус d-34a - D-34A — это промышленный стандарт квадратного корпуса для мощных выпрямительных диодных мостов (сборок). Количество фаз не менее 1. ГОСТ 20241-74"