Ақау актісі

Қызылбұлақ елді мекені **«12» наурыз 2026 жыл**

Біз Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектеп директоры Қ.Ахаев, Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектебінің кәсіподақ комитетінің төрағасы Е.Мамыров, Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектеп директорының шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары Ө.Орынбаевтар болып көз көрімді акт жасау себебіміз Жігерген ауыл округіне қарасты Қызылбұлақ елді мекеніңнде орналасқан Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектебінің жылу қазандығының бір дана газ горелкасы жарамсыз екенін растап қол қоямыз.

1. Жылу қазандығының қосалқы жылу қазандығының газ горелкасының микросхемалары істен шыққанын ескере отырып, жаңа горелка орнату қажет деп табылды.

Атқарылған жұмыстар

№	Атқарылған жұмыстардың атауы	Қажетті материалдардың атауы мен мөлшері	Қаржысы (теңге)
1	Қазандығы орналасқан ғимараттың ішкі жағындағы құралдарын ауыстыру	1. Горелка газовая G – 30 **(1 шт Х 920 000 теңге = 920 000 теңге).** 2. Газ горелкаларын талапқа сай электр қуатына қосу үшін қажетті қосалқы бөшектерін (эл шит, автомат, реле тағы басқа) **(20 000 теңге).** 3. Бір дана газ горелкасын баптау және реттеуден *(регулировка и настройка)* өткізе отырып, іске қосу **(40 000 теңге).**	**980 000 т**
Барлығы:			**980 000 т**

Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектеп директоры: **Қ.Ахаев**

Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектебінің кәсіподақ комитетінің төрағасы: **Е.Мамыров**

Б.Құдайназаров атындағы негізгі орта білім беретін мектеп директорының шаруашылық ісі жөніндегі орынбасары: **Ө.Орынбаев**

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 960
«12» 11 2026 ж.