Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17587189-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Электрикаға арналған тауарларды мемлекеттік сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 85127825-ЗЦП5 |
| **Лоттың атауы :** | Сөндіргіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | автоматтық, бір полюсті, кернеуі 400-750 В |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Үш полюсті ажыратқыш ИЭК ВА47-29 40 А (48) ГОСТ 2585-81 Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес |
| **Саны, көлемі:** | 5 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Жетісу обласы, Талдықорган қаласы, к-сі Баллык Би 37. |
| **Жеткізу мерзімі:** | тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | * Бұйым түрі: модульдік автоматты ажыратқыш. * Сериясы: ВА47-29. * Номиналды тогы: 40 А. * Номиналды жұмыс кернеуі: 230/400 В. * Ажырату қабілеті: кемінде 4,5 кА. * Ажырату сипаттамасы: С (тапсырыс берушінің талабына сәйкес В немесе D баламасы рұқсат етіледі). * Полюстер саны: 1Р. * Ағытқыш түрі: жылулық және электромагниттік. * Орнату тәсілі: 35 мм DINрельсіне орнатылады. * Қорғаныс дәрежесі: IP20-дан төмен емес. * Желі жиілігі: 50 Гц. * Корпус материалы: жануды қолдамайтын өздігінен сөнетін пластик. * Контактілер күйінің индикаторы бар. * Жұмыс температурасы: -40°С-тан +50°С-қа дейін. * Токты шектеу класы: 3. * Тұрмыстық және өндірістік электр желілерін шамадан тыс жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғауға арналған. * Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы және қолданыстағы сапа мен қауіпсіздік стандарттарының талаптарына сәйкес келуі тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17587189-1 |
| **Наименование закупки:** | Государственные закупки товаров для электрики |
| **Номер лота:** | № 85127825-ЗЦП5 |
| **Наименование лота:** | Выключатель |
| **Описание лота:** | автоматический, однополюсный, напряжение 400-750 В |
| **Дополнительное описание лота:** | Автоматический выключатель трехполюсный ИЭК ВА47-29 40А (48) согласно ГОСТ-у 2585-81 Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. согласно технической спецификации Заказчика Жетысу |
| **Количество:** | 5 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган ул. Балпык Би 37, Жетисуский областной филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория" |
| **Срок поставки:** | с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Серия: ВА47-29. * Номинальный ток: 40 А. * Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В. * Отключающая способность: не менее 4,5 кА. * Характеристика срабатывания: C (допускается эквивалент B или D по требованию заказчика). * Количество полюсов: 1P. * Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный. * Монтаж: на DIN-рейку 35 мм. * Степень защиты: не ниже IP20. * Частота сети: 50 Гц. * Материал корпуса: негорючий самозатухающий пластик. * Наличие индикатора положения контактов. * Рабочая температура: от -40°C до +50°C. * Класс токоограничения: 3. * Предназначен для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий в бытовых и промышленных электроустановках. * Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и соответствовать требованиям действующих стандартов качества и безопасности. |