Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17619373-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87919243-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың сипаттауы:	қабырғалық, салқындату ауданы 50 ш.м. дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	КДЛ үшін Кондиционер. Кондиционер түрі: қабырға (сплит жүйесі). Салқындату ауданы кемінде 35 (м2). Жұмыс режимі: салқындату/жылыту. Орнату: Қабырға. Жылыту кезінде тұтынылатын қуат: 1040 Вт аспайды. Салқындату кезінде тұтынылатын қуат: 1090 Вт-тан аспайды. Салқындату қуаты кемінде 12010 BTU / сағ. салқындату қуаты: кемінде 3520 Вт. Жылыту қуаты: кем дегенде 3600 Вт. Энергия тиімділігі класы: a+. Салқындатқыш түрі: R-410A. басқару: Таймер, қашықтан басқару пульті. Жеткізуші ескілерін (2 дана) бөлшектегеннен кейін жаңа кондиционерлерді монтаждауға ілеспе қызметтер көрсетуі тиіс. Орнату құны және онымен байланысты барлық үстеме шығындар Шарттың құнына кіреді. Жабдық: ішкі блок. Сыртқы блок. Орнату жинағы (орнату). Қашықтан басқару пульті. Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. ГОСТ 26963-86
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	591010000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. М. Әуезов көшесі 133
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін күнтізбелік 16 күннен аспайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КДЛ үшін Кондиционер. Кондиционер түрі: қабырға (сплит жүйесі). Салқындату ауданы кемінде 35 (м2). Жұмыс режимі: салқындату/жылыту. Орнату: Қабырға. Жылыту кезінде тұтынылатын қуат: 1040 Вт аспайды. Салқындату кезінде тұтынылатын қуат: 1090 Вт-тан аспайды. Салқындату қуаты кемінде 12010 BTU / сағ. салқындату қуаты: кемінде 3520 Вт. Жылыту қуаты: кем дегенде 3600 Вт. Энергия тиімділігі класы: a+. Салқындатқыш түрі: R-410A. басқару: Таймер, қашықтан басқару пульті. Жеткізуші ескілерін (2 дана) бөлшектегеннен кейін жаңа кондиционерлерді монтаждауға ілеспе қызметтер көрсетуі тиіс. Орнату құны және онымен байланысты барлық үстеме шығындар Шарттың құнына кіреді. Жабдық: ішкі блок. Сыртқы блок. Орнату жинағы (орнату). Қашықтан басқару пульті. Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде. ГОСТ 26963-86.Жеткізуші техникалық реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы заңнамаларымен сәйкес жеткізілетін тауардың талаптарға, белгіленген техникалық регламенттерге, стандарттар ережелеріне немесе басқа да құжаттарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Тауарды жеткізу тікелей тапсырыс берушінің қоймасына өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады. Тапсырыс берушінің жағынан жүк тасушылар берілмейді. Өнім беруші өкілінің қатысуы міндетті. Кепілдік 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17619373-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 87919243-ЗЦП1
Наименование лота:	Кондиционер (сплит-система)
Описание лота:	настенный, площадь охлаждения до 50 кв.м
Дополнительное описание лота:	Кондиционер для КДЛ. Тип кондиционера: настенный (сплит-система). Площадь охлаждения не менее 35 (м²). Режим работы: Охлаждение/обогрев. Монтаж: Настенный. Потребляемая мощность при обогреве: не более 1040 Вт. Потребляемая мощность при охлаждении: не более 1090 Вт. Охлаждающая способность не менее 12010 BTU/ч. Мощность охлаждения: не менее 3520 Вт. Мощность обогрева: не менее 3600 Вт. Класс энергоэффективности: A+. Тип хладагента: R-410A. Управление: Таймер, Пульт ДУ. Поставщик должен оказать сопутсвующие услуги монтажу новых кондиционеров, предварительно демонтировав старые (2 шт.). Стоимость установки и всех накладных расходов связанных с ней входят в стоимость договора. Комплектация: Внутренний блок. Наружный блок. Набор для установки (инсталляция). Пульт ДУ. Инструкция на государственном и русском языке. ГОСТ 26963-86
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	591010000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск улица М. Ауэзова 133 (онкологический центр)
Срок поставки:	не более 16 календарных дней после подачи заявки заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кондиционер для КДЛ. Тип кондиционера: настенный (сплит-система). Площадь охлаждения не менее 35 (м²). Режим работы: Охлаждение/обогрев. Монтаж: Настенный. Потребляемая мощность при обогреве: не более 1040 Вт. Потребляемая мощность при охлаждении: не более 1090 Вт. Охлаждающая способность не менее 12010 BTU/ч. Мощность охлаждения: не менее 3520 Вт. Мощность обогрева: не менее 3600 Вт. Класс энергоэффективности: A+. Тип хладагента: R-410A. Управление: Таймер, Пульт ДУ. Поставщик должен оказать сопутсвующие услуги монтажу новых кондиционеров, предварительно демонтировав старые (2 шт.). Стоимость установки и всех накладных расходов связанных с ней входят в стоимость договора. Комплектация: Внутренний блок. Наружный блок. Набор для установки (инсталляция). Пульт ДУ. Инструкция на государственном и русском языке. ГОСТ 26963-86.Поставщик обязан представить документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании. Доставка товара осуществляется не посредственно на склад заказчика силами Поставщика. Со стороны Заказчика грузчики не предоставляются. Присутствие представителя поставщика обязательно. Гарантия 12 месяцев.