БЕКІТЕМІН
ШҚО Білім басқармасы
Риддер қаласы бойынша
білім бөлімінің
«Шаңырақ» көпсалалы мектеп — гимназиясы»КММ директоры
_____ Т.Ж. Махтиев

Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету

1. Айына бір рет өрт дыбылының жұмысқа қабілеттілігін тексеру міндетті,өтінімдердің болуына қарамастан , сондай-ақ тікелей тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.
2. Өрт дабылына техникалық қызмет көрстеу мыналарды қамтиды:
- Механихалық закымданулар мен оларды бекіту беріктігінің жоқтығына құрамдас бөліктерін сырткы тексеру;
- Негізгі және резервтік қорек көздерін бакылау,жуйнеі ж ұ мыс кірісінен резервтік

жүйеге автоматты түрде ауыстыруды тексеру,
- Детекторлардың және сигнал беру шлейфтерінің бекітілуыін бақылау;
- Ажыратқыштар мен қосқыштардың жұмыс жағдайын бақылау,
- Жарық индикақиясының дұрыстығын бақылау,қабылдау-бақылау құрылғысында пломбалардың болуы;
- Жуйені тестілеу;
- Жуйенің алдын алу жұмстарың жургізу.Тапсырыс берушінің өтінімдеріне уақытылы ден қою, сондай-ақ ұсақ ақауларды жою;
- Датчиктер аспаптарының істен шығуының барлық фактілері туралы тапсырыс берушіні уақытылы хабардар ету;
- Ай сайынғы қызмет көрсетуді жүргізуді есепке алу журналын жүргізу,

3. Жүйені қоскан кезде.
Обьектінің КС құралдарының жай-күйіне мониторингті жүзеге асыру;
4. «Дабыл» сигналы түскен кезде диспетчер себебін анықтау үшін Тапсырыс берушімен байланысады және қажет болған жағдайда техникті обьектіге жібереді;
- Өрт туындаған кезде бірлескен эвакуақиялық іс-шараларды жүзеге асыру;
- Дабыл жүйесін пайдалану бойынша Тапсырыс берушінің кеңесі,

Нысанға келу уақыты өтінім қабылданған сәттен бастап 30 минутгтан аспайды.
5. Өтінімдерді қабылдауғы және шақыру уақытын тіркеуге,сондай-ақ байланыс телефон нөмірін міндетті түрде көрстере отырып, өтінімді техникаға беруге қабілетті диспетчерлік қызметтің болуы .
6. Орталықтаңдырылған бақылау пультіне шығатын өрт сигнализациясына қызмет көрсету.
7. 1 және 2-тармақтар сақталмаған кезде Тапсырыс беруші Орындаушыны Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізіміне бере отырып, Шартты бұзжуға құқылы.
8. Қызмет көрсету 071300 Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ., 5 шағын аудан, 12А ғим мекен — жайлары бойынша жүзеге асырылады.

Келісілді:
Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары **Б.Г. Кашкимбаев**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КГКП «МШП «Шанырак»
отдела образования по городу
Риддеру» УО ВКО
_____ Е.Ж. Махтиев

Техническое обслуживание пожарной сигнализации

1. Проверка работоспособности пожарной сигнализакии 1 раз в месяц обязательно,вне зависимости наличия заявок,а также непосредственно по заявке Заказчика.
2. Техническое обслуживание пожарной сигнализакии включает в себя:
- Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений и прочности их крепления;
- Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения системы с рабочего ввода на резервный;
- Контроль крепления извещателей и шлейфов сигнализции;
- Контроль рабочего положения выключателей и переключателей,
- Контроль исправности световой индикакии, наличие пломб на приемно контрольном устройстве;
- Тестирование системы;
- Проведение профилактических работ системы, своевременное реагирование на заявки Заказчика, а также устранение мелких неисправностей;
- Своевременное уведомление Заказчика обо всех фактах вьхода из строя приборов и датчиков;
- Ведение журпала учета проведения ежемесячного обслуживания;
3. При подключении системы:
- Осуществление мониторинга за состоянием средств ПС обьекта;
- При поступлении сигнала «Тревоги» диспетчер связывается с Заказчиком для выяснения причины и при необходимости отправляет техника на объект;
- Осуществление совместных эвакуакионных мероприятий при возникновении пожара;
- Консультакия Заказчика по пользованию системой сигнализации;
4. Время прибытия на объект не более 30 минут с момента принятия заявки.
5. Наличие диспетчерской службы, способной 24/7 принимать заявки и фиксировать времени вызова, а также передавать заявку техникам, с обязательным указанием контактного номера телефона.
6. Обслуживание пожарной сигнализакии с выходом на пульт централизованного наблюдения.
7. При несоблюдении пунктов 1 и 2, Заказчик имеет право расторгнуть договор, с подачей Исполнителя в реестр недобрвсовестных участников Государственных закупок
8. Обслуживание осуществляется по адресу: 071300 КАЗАХСТАН, Вотсочно-Казахстанская область, г. Риддер, 5 микрорайон, зд.12А

Cor ласовано:
Заместитель дирептора по АХЧ **Б.Г. Кашкимбаев**