Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17490522-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар
Лоттың нөмірі:	№ 81200222-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	кәбілдік, қалайыланған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Алюминийлі ұштық 120
Саны, көлемі:	60
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Алюминийден жасалған кабельдік ұштық алюминий сымдары мен кабельдерін престеу әдісімен ұштауға және кейін электр техникалық жабдыққа қосуға арналған. Бұйым алюминийден жасалуы тиіс. Ұштықтың ұзындығы – кемінде 105 мм. Қимасы кемінде 120 мм² болатын дөңгелек алюминий өткізгіштерге арналған. Ұштық сенімді электрлік байланысты, қосылыстың механикалық беріктігін және ұзақ пайдалану мерзімін қамтамасыз етуі тиіс. МЕМСТ 18475-82.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17490522-1
Наименование закупки:	Электроматериалы для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81200222-ЗЦП1
Наименование лота:	Наконечник
Описание лота:	кабельный, луженый
Дополнительное описание лота:	Наконечник алюминиевый 120
Количество:	60
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наконечник кабельный алюминиевый предназначен для оконцевания алюминиевых проводов и кабелей методом опрессовки с последующим присоединением к электротехническому оборудованию. Изделие должно быть изготовлено из алюминия. Длина наконечника – не менее 105 мм. Предназначен для круглых алюминиевых проводников сечением не менее 120 мм². Наконечник должен обеспечивать надежный электрический контакт, механическую прочность соединения и длительный срок эксплуатации. ГОСТ 18475-82.