

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17821279-1
Сатып алудың атауы:	Газ жанарғысын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88241842-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жанарғы
Лоттың сипаттауы:	стационарлық қазандық үшін, құйындық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газовый горелки одноступенчатые горелки Riello40 FS
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	234830100, Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Миялы а. К.Куанышева 2
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Өнеркәсіптік мақсаттағы бір сатылы газ жанарғысы 1, Тауардың атауы: Жылу генераторы, қазан немесе өнеркәсіптік пешке арналған бір сатылы газ жанарғысы. 2, Мақсаты: Табиғи газды жағу және жылыту немесе технологиялық жабдықтың қажетті жылу режимін қамтамасыз ету үшін. 3, Негізгі техникалық сипаттамалары № Техникалық параметр Талап етілетін сипаттама 1 Жабдық түрі Газ жанарғысы 2 Қуатты реттеу қағидаты Бір сатылы 3 Жылу қуатының диапазоны 81 кВт-тан кем емес және 220 кВт-тан аспайтын 4 Отынның түрі Табиғи газ 5 Электрмен қоректендіру 220-230 В, 50 Гц, бір фазалы 6 Ең көп тұтынылатын электр қуаты 0,25 кВт артық емес 7 Басқару түрі Жануды автоматты басқару 8 Жағу жүйесі Электронды жағу 9 Жалынды бақылау жүйесі 10 Қауіпсіздік жүйесі Авариялық режимде немесе жалын болмаған кезде газ беруді автоматты түрде ажырату 11 Жануға арналған ауа беру желдеткіші Болуы 12 Жану параметрлерін реттеу мүмкіндігі 13 Электр компоненттерін қорғау деңгейі IP40 төмен емес 14 Шу деңгейі Өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 15 Жинақтау Жинақталған жанарғы, штаттық жинақтауыштар мен құжаттама 16 Тауардың жай-күйі Бұрын пайдаланылмаған жаңа 17 Құжаттама Бұйымның паспорты, монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық, қолданылатын талаптарға сәйкестігі туралы құжаттар 18 Кепілдік Егер сатып алу шарттарында өзгеше белгіленбесе, жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай 4, Функционалдық талаптар • Қуаттың жұмыс диапазоны шегінде табиғи газды тұрақты жағуды қамтамасыз ету. • Жану процесін басқарудың және бақылаудың автоматты жүйесінің болуы. • Қорғаныс құрылғылары іске қосылған кезде газ беруді қауіпсіз тоқтатуды қамтамасыз ету. • Техникалық қызмет көрсету және реттеу үшін негізгі тораптарға қол жеткізу мүмкіндігі. • Қуаты, қосылу өлшемдері, газбен жабдықтау параметрлері және электр сипаттамалары бойынша қолданыстағы жылу өндіруші жабдықпен үйлесімділігі. 5, Жеткізуге қойылатын талаптар • Зауыттық қаптамада жаңа жабдықтарды жеткізу. • Тапсырыс берушіге ілеспе құжаттаманың толық жиынтығын беру. • Өндіруші, модель, сериялық нөмірі және кепілдік міндеттемелері туралы мәліметтерді ұсыну. • Тауардың Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын техникалық регламенттер мен заңнама талаптарына сәйкестігі. • Қажет болған жағдайда - іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу және шартқа сәйкес жабдықтың жұмыс қабілеттілігін тексеру. 6, Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар Жабдық өндірушінің мәлімделген техникалық сипаттамаларына, газ жабдығының қауіпсіздік талаптарына және пайдалану орнына қолданылатын

қолданыстағы нормаларға сәйкес келуі тиіс. Монтаждауды, қосуды және пайдалануға беруді қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті персонал орындауы тиіс.

7. Ескерту

Техникалық бағдар ретінде бір сатылы RIELLO 40 FS20 немесе салыстырмалы функционалдық және техникалық сипаттамалары бар баламалы газ жанарғысы пайдаланылған. Түпкілікті үйлесімділік қазанның немесе жылу генераторының жобалық параметрлері және пайдалану шарттары бойынша анықталады.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17821279-1																																																									
Наименование закупки:	Приобретение газовые горелки																																																									
Номер лота:	№ 88241842-ЗЦП1																																																									
Наименование лота:	Горелка																																																									
Описание лота:	для стационарного котла, вихревая																																																									
Дополнительное описание лота:	Газовый горелки одноступенчатые горелки Riello40 FS																																																									
Количество:	1																																																									
Единица измерения:	Штука																																																									
Места поставки:	234830100, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы К.Куанышева 2																																																									
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней																																																									
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Газовая горелка одноступенчатая промышленного назначения 1. Наименование товара: Горелка газовая одноступенчатая для теплогенератора, котла или промышленной печи. 2. Назначение: Для сжигания природного газа и обеспечения необходимого теплового режима отопительного или технологического оборудования. 3. Основные технические характеристики <table><tr><td>№</td><td>Технический параметр</td><td>Требуемая характеристика</td></tr><tr><td>1</td><td>Тип оборудования</td><td>Газовая горелка</td></tr><tr><td>2</td><td>Принцип регулирования мощности</td><td>Одноступенчатый</td></tr><tr><td>3</td><td>Диапазон тепловой мощности</td><td>Не менее 81 кВт и не более 220 кВт</td></tr><tr><td>4</td><td>Вид топлива</td><td>Природный газ</td></tr><tr><td>5</td><td>Электропитание</td><td>220-230 В, 50 Гц, однофазное</td></tr><tr><td>6</td><td>Максимальная потребляемая электрическая мощность</td><td>Не более 0,25 кВт</td></tr><tr><td>7</td><td>Тип управления</td><td>Автоматическое управление горением</td></tr><tr><td>8</td><td>Система розжига</td><td>Электронный розжиг</td></tr><tr><td>9</td><td>Система контроля пламени</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>10</td><td>Система безопасности</td><td>Автоматическое отключение подачи газа при аварийном режиме или отсутствии пламени</td></tr><tr><td>11</td><td>Вентилятор подачи воздуха для горения</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>12</td><td>Возможность регулировки параметров горения</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>13</td><td>Уровень защиты электрических компонентов</td><td>Не ниже IP40 либо эквивалентный</td></tr><tr><td>14</td><td>Уровень шума</td><td>Согласно технической документации производителя</td></tr><tr><td>15</td><td>Комплектация</td><td>Горелка в сборе, штатные комплектующие и документация</td></tr><tr><td>16</td><td>Состояние товара</td><td>Новый, не бывший в эксплуатации</td></tr><tr><td>17</td><td>Документация</td><td>Паспорт изделия, инструкция по монтажу и эксплуатации, документы о соответствии применимым требованиям</td></tr><tr><td>18</td><td>Гарантия</td><td>Не менее 12 месяцев с даты поставки, если иное не установлено условиями закупки</td></tr></table> 4. Функциональные требования • Обеспечение стабильного сжигания природного газа в пределах рабочего диапазона мощности. • Наличие автоматической системы управления и контроля процесса горения. • Обеспечение безопасного прекращения подачи газа при срабатывании защитных устройств. • Возможность доступа к основным узлам для технического обслуживания и регулировки. • Совместимость с существующим теплогенерирующим оборудованием по мощности, присоединительным размерам, параметрам газоснабжения и электрическим характеристикам. 5. Требования к поставке • Поставка нового оборудования в заводской упаковке. • Передача заказчику полного комплекта сопроводительной документации. • Предоставление сведений о производителе, модели, серийном номере и гарантийных обязательствах. • Соответствие товара требованиям технических регламентов и	№	Технический параметр	Требуемая характеристика	1	Тип оборудования	Газовая горелка	2	Принцип регулирования мощности	Одноступенчатый	3	Диапазон тепловой мощности	Не менее 81 кВт и не более 220 кВт	4	Вид топлива	Природный газ	5	Электропитание	220-230 В, 50 Гц, однофазное	6	Максимальная потребляемая электрическая мощность	Не более 0,25 кВт	7	Тип управления	Автоматическое управление горением	8	Система розжига	Электронный розжиг	9	Система контроля пламени	Наличие	10	Система безопасности	Автоматическое отключение подачи газа при аварийном режиме или отсутствии пламени	11	Вентилятор подачи воздуха для горения	Наличие	12	Возможность регулировки параметров горения	Наличие	13	Уровень защиты электрических компонентов	Не ниже IP40 либо эквивалентный	14	Уровень шума	Согласно технической документации производителя	15	Комплектация	Горелка в сборе, штатные комплектующие и документация	16	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации	17	Документация	Паспорт изделия, инструкция по монтажу и эксплуатации, документы о соответствии применимым требованиям	18	Гарантия	Не менее 12 месяцев с даты поставки, если иное не установлено условиями закупки
№	Технический параметр	Требуемая характеристика																																																								
1	Тип оборудования	Газовая горелка																																																								
2	Принцип регулирования мощности	Одноступенчатый																																																								
3	Диапазон тепловой мощности	Не менее 81 кВт и не более 220 кВт																																																								
4	Вид топлива	Природный газ																																																								
5	Электропитание	220-230 В, 50 Гц, однофазное																																																								
6	Максимальная потребляемая электрическая мощность	Не более 0,25 кВт																																																								
7	Тип управления	Автоматическое управление горением																																																								
8	Система розжига	Электронный розжиг																																																								
9	Система контроля пламени	Наличие																																																								
10	Система безопасности	Автоматическое отключение подачи газа при аварийном режиме или отсутствии пламени																																																								
11	Вентилятор подачи воздуха для горения	Наличие																																																								
12	Возможность регулировки параметров горения	Наличие																																																								
13	Уровень защиты электрических компонентов	Не ниже IP40 либо эквивалентный																																																								
14	Уровень шума	Согласно технической документации производителя																																																								
15	Комплектация	Горелка в сборе, штатные комплектующие и документация																																																								
16	Состояние товара	Новый, не бывший в эксплуатации																																																								
17	Документация	Паспорт изделия, инструкция по монтажу и эксплуатации, документы о соответствии применимым требованиям																																																								
18	Гарантия	Не менее 12 месяцев с даты поставки, если иное не установлено условиями закупки																																																								

	законодательства, применимых на территории Республики Казахстан. • При необходимости — проведение пусконаладочных работ и проверка работоспособности оборудования согласно договору. 6. Требования к качеству и безопасности Оборудование должно соответствовать заявленным техническим характеристикам производителя, требованиям безопасности газового оборудования и действующим нормам, применимым к месту эксплуатации. Монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований безопасности. 7. Примечание В качестве технического ориентира использована одноступенчатая газовая горелка класса RIELLO 40 FS20 или эквивалент с сопоставимыми функциональными и техническими характеристиками. Окончательная совместимость определяется по проектным параметрам котла или теплогенератора и условиям эксплуатации.
--	---