Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17970480-1
Сатып алудың атауы:	Қажетті материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 88490069-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Ток трансформаторы
Лоттың сипаттауы:	май толтырылған, номиналды кернеуі 27 кВ, номиналдық бастапқы тоқ 1000 А
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ток трансформаторы
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614830100, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір а. Ж.Тұяқбаев к-сі, №5
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн ішінде. Егер Жеткізуші КТП тізілімінде болса — 60 күнтізбелік күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Бастапқы номиналды ток: 1000 А. Қайталама номиналды ток: 5 А Трансформация коэффициенті: 1000/5 Дәлдік сыныбы: 0,5 (техникалық өлшеулер үшін) Номиналды кернеу: 0,66 кВ Номиналды жиілігі: 50 Гц Номиналды қайталама жүктеме: 5-тен 10 ВА-ға дейін Аспаптардың қауіпсіздік коэффициенті (FS): 5-тен артық емес (FS5) Климаттық орындалуы: УХЛ3. Тапсырыс берушілермен міндетті түрде келісілсін. Жеткізу мен түсіруді мердігер жүргізеді. Байланыс нөмері+7702 589 01 93 Н.Бекмұратов"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17970480-1
Наименование закупки:	Необходимые материалы (Эн)
Номер лота:	№ 88490069-ЗЦП1
Наименование лота:	Трансформатор тока
Описание лота:	маслонаполненный, номинальное напряжение 27 кВ, номинальный первичный ток 1000 А
Дополнительное описание лота:	Трансформатор тока (Эн.тариф)
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614830100, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер ул. Ж.Туякбаев, №5
Срок поставки:	После заключения договора в течении 20 календарных дней. Если Поставщик находится в реестре КТП - 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Первичный номинальный ток: 1000 А. Вторичный номинальный ток: 5 А Коэффициент трансформации: 1000/5 Класс точности: 0,5 (для технических измерений) Номинальное напряжение: 0,66 кВ Номинальная частота: 50 Гц Номинальная вторичная нагрузка: от 5 до 10 ВА Коэффициент безопасности приборов (FS): не более 5 (FS5) Климатическое исполнение: УХЛ3. Обязательно согласовать с заказчиками. Поставка и разгрузка производится подрядчиком. Номер связи+7702 589 01 93 Н.Бекмуратов"