Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17539239-1
Сатып алудың атауы:	Қуат кабелін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87649359-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы АСБ, кернеуі 1 000 В көп
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АСБ-10 3×70 мм2 қуат маркалы Кабель, үш алюминий өткізгіш өзегі бар, Қағаз оқшаулағышымен, қорғасын қабығымен және болат ленталы броньмен сіңдірілген, номиналды кернеуі - 10 кВ. Кабель ГОСТ 18410-73 сәйкес келуі керек, жаңа болуы керек және дәйекті ұзындықтың бір бөлігімен жеткізілуі керек.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	612037100, Түркістан облысы, Кентау қ., Хантағы а. Рысқұлбеков көш. 111
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	АСБ-10 3×70 мм2 қуат маркалы Кабель, үш алюминий өткізгіш өзегі бар, Қағаз оқшаулағышымен, қорғасын қабығымен және болат ленталы броньмен сіңдірілген, номиналды кернеуі - 10 кВ. Кабель ГОСТ 18410-73 сәйкес келуі керек, жаңа болуы керек және дәйекті ұзындықтың бір бөлігімен жеткізілуі керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17539239-1
Наименование закупки:	Закуп Кабель силовой
Номер лота:	№ 87649359-ЗЦП2
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка АСБ, напряжение более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель силовой марки АСБ-10 3×70 мм² с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, пропитанной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой и броней из стальных лент, номинальное напряжение — 10 кВ. Кабель должен соответствовать ГОСТ 18410-73, быть новым и поставляться цельными отрезками согласованной длины.
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	612037100, Туркестанская область, г.Кентау, с.Кантаги ул. Рыскулбекова 111
Срок поставки:	В течение 15 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель силовой марки АСБ-10 3×70 мм² с тремя алюминиевыми токопроводящими жилами, пропитанной бумажной изоляцией, свинцовой оболочкой и броней из стальных лент, номинальное напряжение — 10 кВ. Кабель должен соответствовать ГОСТ 18410-73, быть новым и поставляться цельными отрезками согласованной длины.