Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18002228-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын және басқаларын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82149663-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы КРНГ, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ТТР 3×2,5кабелі (Алматы қ.)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қ., Бостандық ауданы Желтоксан 175
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1.1. Сатып алынатын тауардың атауы: ТТР 3×2,5кабелі-100м 1.2. Тауарды жеткізу мерзімі:Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде. 1.3. Тауарды жеткізу орны:Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 175. 1.4. Тауардың кепілдік мерзімі:Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) күнтізбелік айды құрауы тиіс. 1.5. ГОСТ 31565-2012 2.Техникалық және сапалық сипаттамаларға қойылатын талаптар: • Жилалар саны – 3 дана артық емес; • Жила қимасы – 2,5 мм² кем емес; • Ток өткізгіш жила – мыс, көп сымды, икемді; • Номиналды кернеу –400 В; • Номиналды ток жүктемесі – кемінде 20 А; • Оқшаулағышы мен сыртқы қабығы – резеңке/термопластикалық эластомер; • Кабель иілуге, механикалық әсерлерге және вибрацияға төзімді болуы тиіс; • Жұмыс температурасы – кемінде -40 °С және артық емес +80 °С; • Кабель жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс; • Ұзындығы – 100 м, кем емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18002228-1
Наименование закупки:	Государственная закупки электротоваров и других
Номер лота:	№ 82149663-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка КРНГ, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ТТР3×2,5 (г. Алматы)
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район г.Алматы, Бостандыкский район Желтоксан 175
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1.1.Перечень закупаемого товара: Кабель ТТР3×2,5-100м. 1.2. Срок поставки товара: 15 календарных дней со дня подписания договора. 1.3.Место поставки товара: г. Алматы, ул. Желтоқсан, 175. 1.4. Гарантийный срок товара должен составлять не менее 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара. 1.5. ГОСТ 31565-2012. 2.Требования к техническим, качественным характеристикам: • Количество жил — не менее 3 шт.; • Сечение жилы — не менее.2,5 мм²; • Материал жил — медь, многопроволочные, гибкие; • Номинальное напряжение —400 В; • Номинальная токовая нагрузка — не менее 20 А; • Изоляция и оболочка — резиновая или термостойкая; • Кабель должен быть устойчив к изгибам, механическим воздействиям и вибрации; • Рабочая температура — не ниже -40 °С и не выше +80 °С; • Кабель должен быть новым, ранее не использованным; • Длина — 100 м, не менее.