Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17995895-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Гофрленген құбырды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 81442427-ЗЦП2 |
| **Лоттың атауы:** | Кеңірдектенген құбыр |
| **Лоттың сипаттауы:** | электрмонтаждық, полиэтиленді |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Гофрленген құбыр, 20 мм |
| **Саны, көлемі:** | 100 |
| **Өлшем бірлігі:** | Метр |
| **Жеткізу орны:** | 751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Көктем-3 ықшам ауданы, 22/1 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Отандық тауар өндірушілер үшін – 60 (алпыс) күнтізбелік күн, басқа жеткізушілер үшін – 15 (он бес) күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Зонды бар ПНД гофрленген құбыр<br>Зонды бар ПНД гофрленген құбыр кабельдерді, ақпараттық, күштік және әлсіз токты электр коммуникацияларын жасырын төсеуге арналған. Кабельдерді құбыр ішінен өткізуге арналған зондымен жабдықталған.<br>1. Техникалық сипаттамалары:<br>- Құбыр түрі: гофрленген;<br>- Материалы: төмен қысымды полиэтилен (ПНД);<br>- Сыртқы диаметрі: 20 мм;<br>- Түсі: қара;<br>- Құрылымы: икемді, жеңіл типті;<br>- Жиынтықталуы: кабель өткізуге арналған зонды бар;<br>- Жұмыс температурасы: -40 °С-тан +90 °С-қа дейін;<br>- Қорғаныс дәрежесі: IP55;<br>- Ұзындығы: 100 м;<br>- Жеткізілу түрі: 100 метрлік орам.<br>2. Сапасына және жеткізуге қойылатын талаптар:<br>2.1. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және зауыттық ақауларсыз болуы тиіс.<br>2.2. Құбыр иілгіш, берік және кабельдерді өткізуге жарамды болуы тиіс.<br>2.3. Құбыр кабель өткізуге арналған зондымен бірге жеткізілуі тиіс.<br>2.4. Тауар өндірушінің зауыттық қаптамасында жеткізілуі тиіс.<br>2.5. Жеткізілетін тауар техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес болуы тиіс. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17995895-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение гофрированной трубы |
| **Номер лота:** | № 81442427-ЗЦП2 |
| **Наименование лота:** | Труба гофрированная |
| **Описание лота:** | электромонтажная, полиэтиленовая |
| **Дополнительное описание лота:** | Труба гофрированная, 20мм |
| **Количество:** | 100 |
| **Единица измерения:** | Метр |
| **Места поставки:** | 751410000, г.Алматы, Бостандыкский район микрорайон Коктем-3, 22/1 |
| **Срок поставки:** | Для отечественных товаропроизводителей — 60 (шестьдесят) календарных дней, для иных поставщиков — 15 (пятнадцать) календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Гофрированная труба из ПНД с зондом<br>Гофрированная труба из ПНД с зондом предназначена для скрытой прокладки кабелей, информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций. Оснащена зондом для удобства протяжки кабеля внутри трубы.<br>1. Технические характеристики:<br>- Тип трубы: гофрированная;<br>- Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД);<br>- Наружный диаметр: 20 мм;<br>- Цвет: чёрный;<br>- Конструкция: гибкая, лёгкого типа;<br>- Комплектация: с зондом для протяжки кабеля;<br>- Рабочая температура: от -40 °C до +90 °C;<br>- Степень защиты: IP55;<br>- Длина: 100 м;<br>- Форма поставки: бухта длиной 100 метров.<br>2. Требования к качеству и поставке:<br>2.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и заводских дефектов.<br>2.2. Труба должна быть гибкой, прочной и пригодной для прокладки кабелей.<br>2.3. Труба должна поставляться в комплекте с зондом для протяжки кабеля.<br>2.4. Товар должен поставляться в заводской упаковке производителя.<br>2.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технической спецификации. |