Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17991760-1
Сатып алудың атауы:	ЖЖМ сатып алу қысқы дизель отыны
Лоттың нөмірі:	№ 88572534-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы дизель отыны (хоз.)
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Жандосов к. 6
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде бөлек партиялармен
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: Қысқы дизель отыны. 2. Мақсаты: Медициналық мекеменің резервтік электрмен жабдықтау көзі ретінде пайдаланылатын TEKSAN TJ 450DW және EMSA E BD EM 1650 дизельдік генератор қондырғыларына құюға арналған. 3. Техникалық сипаттамалары мен сапасына қойылатын талаптар: • Отын түрі: дизель отыны, қысқы. • ҚР СТ және Кеден одағының қолданыстағы ТР ТС 013/2011 «Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті қозғалтқыштарға арналған отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Экологиялық класы: К5-тен төмен емес. • Сорты (класы): қоршаған ортаның теріс температурасында пайдалануға арналған қысқы дизель отыны. • Сүзілудің шекті температурасы: минус 20 °С-тан жоғары емес. • Жабық тигельдегі тұтану температурасы: 30 °С-тан төмен емес. • Цетан саны: кемінде 45. • Күкірт мөлшері: 10 мг/кг-нан аспауы тиіс. • Сыртқы түрі: мөлдір сұйықтық, механикалық қоспалар мен көзге көрінетін судың болмауы тиіс. • Жеткізілетін отын жаңа, сапалы, бұрын пайдаланылмаған, ластану және ұзақ уақыт бойы тиісті емес жағдайда сақталу белгілері болмауы тиіс. 4. Жеткізуге қойылатын талаптар: • Жеткізу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. • Жеткізілетін отын сапа паспортымен және белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттармен бірге жеткізілуі тиіс. • Өнім беруші жеткізілетін отынның сапасы мен мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. • Тауарды тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізу өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады. • Отын дизельдік генератор қондырғыларында пайдалануға жарамды болуы тиіс. МЕМСТ Р 55475-2013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17991760-1
Наименование закупки:	Закуп ГСМ Дизельное топливо зимнее
Номер лота:	№ 88572534-ЗЦП2
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	Дизельное топливо зимнее (хоз.)
Количество:	1000
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Жандосова 6
Срок поставки:	по заявке заказчика отдельными партиями в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара: Дизельное топливо зимнее. 2. Назначение: Для заправки резервных дизельных генераторных установок TEKSAN TJ 450DW и EMSA E BD EM 1650, используемых в качестве резервных источников электроснабжения медицинского учреждения. 3. Технические характеристики и требования к качеству: • Вид топлива: дизельное, зимнее. • Соответствие требованиям СТ РК и действующего технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». • Экологический класс: не ниже К5. • Сорт (класс): зимнее топливо, предназначенное для эксплуатации при отрицательных температурах окружающей среды. • Предельная температура фильтруемости: не выше минус 20 °С. • Температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 30 °С. • Цетановое число: не менее 45. • Содержание серы: не более 10 мг/кг. • Внешний вид: прозрачная жидкость без механических примесей и видимой воды. • Топливо должно быть новым, качественным, не бывшим в употреблении, без признаков загрязнения и длительного ненадлежащего хранения. 4. Требования к поставке: • Поставка должна осуществляться в соответствии с действующими требованиями законодательства Республики Казахстан. • Поставляемое топливо должно сопровождаться паспортом качества и документами, подтверждающими соответствие установленным требованиям. • Поставщик гарантирует качество и соответствие поставляемого топлива заявленным техническим характеристикам. • Доставка осуществляется за счет поставщика по адресу, указанному заказчиком. • Топливо должно быть пригодным для использования в дизельных генераторных установках. ГОСТ Р 55475-2013