Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17454366-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес жылумен жабдықтау жүйесі үшін материалдар мен жиынтықтауыштарды сатып алу (№4 мекеме)
Лоттың нөмірі:	№ 87475182-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Д 80 Бөлу
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111810000, Ақмола облысы, Степногор қ. Өнеркәсіптік аймақ 2 ғимарат 166
Жеткізу мерзімі:	шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылумен жабдықтау жүйесіне арналған болат Ду 80 бұру. Мақсаты: жылыту және жылумен жабдықтау жүйелерін орнату, жөндеу және пайдалану кезінде құбырдың бағытын өзгерту. Техникалық сипаттамалары: * өнім түрі: бұру болат тік иілген; * шартты диаметрі: du 80; * сыртқы диаметрі: 89 мм; * орындау: жіксіз, дәнекерленген; * түрі: 3D, R ≈ 1,5 DN; * бұрылу бұрышы: 90°; * материал: көміртекті немесе төмен легирленген болат; * қосылу әдісі: дәнекерлеу үшін; * жұмыс ортасы: су, салқындатқыш; * қолдану саласы: жылыту және жылумен жабдықтау жүйелері; * қабырғаның қалыңдығы: МЕМСТ және жобалық талаптар бойынша тиісті орындалуы бойынша; * өнімнің беті жарықтар, стратификациялар, ойықтар, деформациялар және басқа да жол берілмейтін ақауларсыз болуы керек; * ұштары сапалы дәнекерлеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек; * тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Нормативтік құжаттар: * ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) - " көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған жіксіз дәнекерленген құбыр бөлшектері. 3D (R ≈ 1,5 DN) типті тік иілген бұрмалар. Құрылыс"; * ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) - " көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған жіксіз дәнекерленген құбыр бөлшектері. Жалпы техникалық шарттар". ГОСТ жіксіз дәнекерленген бұрмаларға және құбырлардың басқа бөліктеріне қолданылады. Сапаға қойылатын талаптар: Тауар көрсетілген ГОСТ және өндірушінің техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуі керек. Жеткізу кезінде паспорт және/немесе өнімнің сапасын растайтын құжат ұсынылады. Тапсырыс берушімен келісу: қабырғаның қалыңдығы, нақты орындалуы, материалы және осы ерекшелікте көрсетілмеген басқа да параметрлер жылумен жабдықтау жүйесін пайдалану шарттарын ескере отырып айқындалады және жеткізілгенге дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17454366-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов и комплектующих для системы теплоснабжения, согласно технической спецификации (Учреждение № 4)
Номер лота:	№ 87475182-3ЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 1
Дополнительное описание лота:	Отвод Д 80
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111810000, Акмолинская область, г.Степногорск Промышленная зона 2 здание 166
Срок поставки:	не более 15 календарных дней со дня в вступления договора в законную силу

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод стальной Ду 80 для системы теплоснабжения. Назначение: Для изменения направления трубопровода при монтаже, ремонте и эксплуатации систем отопления и теплоснабжения. Технические характеристики: * тип изделия: отвод стальной крутоизогнутый; * условный диаметр: Ду 80; * наружный диаметр: 89 мм; * исполнение: бесшовный, приварной; * тип: 3D, R ≈ 1,5 DN; * угол поворота: 90°; * материал: углеродистая или низколегированная сталь; * способ присоединения: под сварку; * рабочая среда: вода, теплоноситель; * область применения: системы отопления и теплоснабжения; * толщина стенки: согласно соответствующему исполнению по ГОСТ и проектным требованиям; * поверхность изделия должна быть без трещин, расслоений, вмятин, деформаций и иных недопустимых дефектов; * торцы должны обеспечивать возможность качественного сварного соединения; * товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Нормативные документы: * ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) — «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R ≈ 1,5 DN). Конструкция»; * ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) — «Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия». ГОСТ распространяется на бесшовные приварные отводы и другие детали трубопроводов. Требования к качеству: Товар должен соответствовать требованиям указанных ГОСТ и технической документации изготовителя. При поставке предоставляется паспорт и/или документ, подтверждающий качество продукции. Согласование с Заказчиком: Толщина стенки, конкретное исполнение, материал и другие параметры, не указанные в настоящей спецификации, определяются с учетом условий эксплуатации системы теплоснабжения и согласовываются с Заказчиком до поставки.