Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17834557-1
Сатып алудың атауы:	Диафрагма, индикаторлық қағаз, сүзгі элементі, қола шеңбер.
Лоттың нөмірі:	№ 86601122-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Фильтрлейтін элемент
Лоттың сипаттауы:	сүзгілеу жұқалығы 1-50 мкм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	24
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 40 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсаты: реактивтіқозғалтқыштарға арналған отындыбелгіленген мөлшерде қоспаларыбар механикалықластанудан және бехтентазарту; Сипаттама-әуеайлақтық отын құюшыларға авиаотын берупункттерінің ТФк-120 моделініңстационарлық сүзгілерінде авиаотынды тазартудың бірінші кезеңіретінде пайдаланылады; Модель-Fe-170-15-1-Б; Сүзгі элементтерінің осы моделінсатып алу пп-ға сәйкес сатып алынады."Мемлекеттік сатып алу туралы"ҚР Заңының12-бабының5-тармағы 1, Тапсырыс беруші пайдаланатын "Элион-2" өндірісінің ТФк-120стационарлық сүзгілерін толықтыру үшін, оларды осы модельдің сүзгі-элементтерімен жарақтандыруды сүзгілер өндірушісіорындады. Осы сүзгі элементтерінің моделін сатып алу қызмет ету мерзімі аяқталғанэлементтерді ауыстыру үшін,сондай-ақ оларды стандартты жабдықтың конфигурациясынөзгертпестен орнату мүмкіндігінсақтау және сүзгілердіңжұмыс параметрлерін сақтау үшінқажет. Техникалықсипаттамалары: - өткізу қабілеті, ном. - 170 л/минкем емес; - жұмысқысымы-6 бардан аспайды; -тазалаудың нәзіктігі (НОМ.), мкм-15-тен аспайды; - шекті рұқсат етілген қысым айырмашылығы (дифференциалдықысым) - 1,5bar аспайды;-ағынныңбағыты - іштенсыртқа; - ішкіжақтау-металл құбыр; сүзгіматериалы-қағаз; - орнатуәдісі-тік; - өлшемдері:сыртқы диаметрі –125 мм,ішкі диаметрі -70 мм;ұзындығы-348 мм;- салмағы-1,0кг артықемес; Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес Кепілдік мерзімі (айларда) 12. ТУ 5252-002-451 80465-05. - шарт жасасқаннан кейін, өнім беруші өндірушіден сатып алу алдында міндетті түрде Тапсырыс берушімен бұйымның моделін, орындалуын, қосылатын мөлшерін келісуге тиіс; - элементтерді өндіру күні 2026 жылдан ерте болмауы тиіс; - бұйым зақымдалмаған зауыттық қаптамада модельді, өндірушіні белгілей отырып жеткізілуі тиіс; - жеткізу кезінде бұйымдар партиясына өндірушінің түпнұсқа сертификатын ұсыну;

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17834557-1
Наименование закупки:	Диафрагма, Бумага индикаторная, Элемент фильтрующий, Круг бронзовый.
Номер лота:	№ 86601122-ЗЦП1
Наименование лота:	Элемент фильтрующий
Описание лота:	тонкость фильтрации 1-50 мкм
Дополнительное описание лота:	Элемент фильтрующий ФЭ-170-15-1-Б
Количество:	24
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	по заявке Заказчика в течение 40 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Назначение:очистка топлив для реактивных двигателей от механических загрязнений с присадками в установленных количествах и бех них; Описание - используются в качестве первой ступени очистки авиатоплива в стационарных фильтрах модели ТФк-120 пунктов выдачи авиатоплива в аэродромные топливозаправщики; Модель – ФЭ-170-15-1-Б; Закуп данной модели фильтро-элементов приобретаются в соответствии пп.1 п.5 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» для доукомплектования эксплуатируемых Заказчиком стационарных фильтров ТФк -120 производства «Элион-2», оснащение которых фильтро-элементами данной модели выполнено производителем фильтров. Закуп данной модели фильто-элементов необходим для замены элементов с оконченным сроком службы, а также для сохранения возможности их установки без изменения конфигурации штатного оборудования и сохранения параметров работы фильтров. Технические характеристики: - пропускная способность, ном. - не менее 170 л/мин; - рабочее давление - не более 6 bar; - тонкость очистки (ном.), мкм - не грубее 15; - предельно-допустимый перепад давления (дифференциальное давление) - не более 1,5 bar; - направление потока - изнутри наружу; - внутренний каркас - металлическая труба; фильтрующий материал - бумага; - способ монтажа – вертикальный; - размеры: наружный диаметр – 125 мм, внутренний диаметр - 70 мм; длина - 348 мм; - масса - не более 1,0 кг; Год выпуска Не ранее 2026 года Гарантийный срок (в месяцах) Не менее 12 месяцев. ТУ 5252-002-451 80465-05. - после заключения договора, перед закупом у производителя, поставщик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком модель, исполнение, присоединительные размеры изделия; - дата производства элементов должна быть не ранее 2026 года; - изделия должны быть поставлены в неповрежденной заводской упаковке с обозначением модели, производителя; - при поставке предоставить оригинальный сертификат производителя на партию изделий;