Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17428641-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін электроматериалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81647882-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	кернеу 12-48 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	1-ЖЭО арналған қуат көзі 36 В
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Өндіріс 4 ЖЭО-1 «Астана-Энергия» АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап күнтізбелік 60 күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	БП-36 В бір арналы аспаптық қалқандық қоректендіру блогы, жарылысқа қауіпсіз өндірістерде датчиктерді қоректендіруге - қысымды түрлендіргіштерге, қысымды сирету мен айырмашылығына және т.б. тұрақтандырылған 36В тұрақты ток кернеуіне арналған;Кернеуі ~220В айнымалы ток желісінен электрлік қоректендіру (дәлдік шегі 220 -33+22В), жиілігі, Гц 50±1;Тұрақтандырылған шығыстық кернеуінің номиналды мәні =36В;Шығыстық кернеудің жол беруге болатын ауытқуы: ±0,5%;Тұтыну қуаты: 5В•А ; Номиналды жүктеме тогы: 30мА 30;Қорғауды іске қосу режимінде жүктеменің максималды тогы 100мА аспайды;Климаттық орындау:УХЛ3. 1 - минус 5-тен плюс 60 °С-ға дейінгі температурада және 35 °С температурада 98% -ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта жұмыс істеу үшін; Блоктың массасы 2,4 кг-нан аспайды; Бекіту: DINтөрткілдешке;Қатты заттардың ішіне (тозаңның) және судың енуінен қорғалуы бойынша IR54 қорғаныс дәрежесіне сәйкес келеді;Габариттік өлшемдері, 80х170х150 мм артық емес,Кепілдік мерзімі - тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап 12 ай;МЕМСТ 13540-74.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17428641-1
Наименование закупки:	Приобретение электроматериалов для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81647882-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	напряжение 12-48 В
Дополнительное описание лота:	Блок питания 36 В для ТЭЦ-1
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Ондирис 4 ТЭЦ-1 АО "Астана-Энергия"
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Одноканальный приборный щитовой блок питания БП-36 В, предназначен для питания датчиков-преобразователей давления, разрежения и разности давлений и др. стабилизированным напряжением постоянного тока 36В во взрывобезопасных производст-вах; Электрическое питание от сети переменного тока напряжением ~220В (с допуском 220 -33+22В), частотой, Гц 50±1; Номинальное значение стабилизированного выходного напряжения =36В; Допускаемое отклонение выходного напряжения: ±0,5%; Потребляемая мощность: 5 В•А ;Номинальный ток нагрузки: 30 мА 30;Максимальный ток нагрузки не более 100мА в режиме срабатывания защиты;Климатические исполнения:УХЛ3.1 — для работы при температуре от минус 5 до плюс 60 °С и относительной влажности до 98% при температуре 35 °С;Масса блока не более 2,4 кг.; Крепление: на DIN-рейку;По защищенности от проникновения внутрь твердых тел (пыли) и воды соответствуют степени защиты IP54;Габаритные размеры, не более 80х170х150 мм.Гарантийный срок - 12 месяцев со дня поступления товара на склад Заказчика;ГОСТ 13540-74