Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17995587-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары (полистирол көбік тақтасы, радиатор, құбыр)
Лоттың нөмірі:	№ 88413061-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Жылыту радиаторы
Лоттың сипаттауы:	секциялық, болат
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жылыту радиаторы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334820100, Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қ. Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, И. Венедиктов, 74
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жылыту радиаторы, секциялар саны 7-ден кем емес, материал сұр шойын, секциялық түрі, осьаралық қашықтық 500 мм кем емес, жұмыс қысымы 0,9 М бар кем емес, сынақ қысымы 1,5 МІ бар кем емес. Қосылу бүйірлік 4 бұрандалы тесік. Салқындатқыш су. Қызмет ету мерзімі кемінде 30 жыл. ГОСТ 8690-94 сәйкес келуі керек. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады. Ілеспе қызмет – жеткізуші тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді дербес жүзеге асырады, сатып алу құнына кіреді. Ақаулар мен зақымдар анықталған жағдайда жеткізуші ауыстыруды жүргізуге міндеттенеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17995587-1
Наименование закупки:	Строительные материалы (Плита пенополистирольная, радиатор, труба)
Номер лота:	№ 88413061-ЗЦП2
Наименование лота:	Радиатор отопления
Описание лота:	секционный, стальной
Дополнительное описание лота:	Радиатор отопления
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334820100, область Жетiсу, Сарканский район, г.Саркан область Жетiсу, Саркандский район, г.Сарканд, И.Венедиктов, 74
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Радиатор отопления, количество секций не менее 7, материал серый чугун, тип секционный, межосевое расстояние не менее 500мм, рабочее давление не менее 0,9М бар, испытательное давление не менее 1,5 MI бар. Подключение боковое 4 резьбовое отверстие. Теплоноситель вода. Срок службы не менее 30 лет. Должен соответствовать ГОСТ 8690-94. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая услуга – доставку и разгрузку на склад Заказчика Поставщик осуществляет самостоятельно, входит в стоимость закупки. В случае обнаружения дефектов и повреждений поставщик обязуется произвести замену.