Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450457-1
Сатып алудың атауы:	"Астана-Энергия" АҚ үшін бекіту арматурасы
Лоттың нөмірі:	№ 81211314-3ЦП1
Лоттың атауы :	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	болат, қатты майыстырылған, диаметрі 66-200 мм, орындалуы 2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бұру Ду 80 (89х4,5) 90° нерж. Болат 12Х18Н10Т
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тот баспайтын жіксіз бұру, 12Х18Н10Т болат маркасы, сыртқы диаметрі 89, қабырға қалыңдығы кемінде 4,5 мм, магнит жабыспауы керек, орта-күкірт қышқылы. Иілу 90°. МЕМСТ 17375-2001. Сапа паспортының (сертификатының) болуы. Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450457-1
Наименование закупки:	Запорная арматура для АО «Астана-Энергия»
Номер лота:	№ 81211314-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	стальной, крутоизогнутый, диаметр 66-200 мм, исполнение 2
Дополнительное описание лота:	Отвод Ду 80 (89х4,5) 90° нерж. сталь 12Х18Н10Т
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отвод нержавеющий бесшовный, марка стали 12Х18Н10Т, наружний диаметр 89, толщина стенки не менее 4,5 мм, должен быть немагнитным. Среда - серная кислота. Изгиб 90^0. ГОСТ 17375-2001. Наличие паспорта (сертификат) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.